

"Согласовано":

Зам. Тех. директора по строительству ВФ ООО "Омсктехуглерод"

Касимов А.И.

"10" 04 2018г

"Утверждаю":

Технический директор ВФ ООО "Омсктехуглерод"

Афанасьев А.А.

"10" 04 2018г

Дефектная ведомость № 28

Текущий ремонт на объекте: "Оборудование слива. Инв.№ 00005013. Цех №1.

Антикоррозионная обработка металлоконструкций. Огнезащита эстакады." ✓

№ пп	Наименование дефектов	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материалы заказчика	Ед. изм.	Кол-во
1	Трещины, отслоение состава	Очистка абразивным порошком сплошных наружных поверхностей колонн.	м ²	548,7	Подрядчик	Абразивный порошок	кг	9877
2		Огрунтовка металлических поверхностей колонн грунтовкой ГФ-021 за два раза.	м ²	548,7	Подрядчик	Грунтовка ГФ-021	кг	132
						Уайт спирт	кг	22
3		Окраска металлических огрунтованных поверхностей в шесть слоев огнезащитной краской (предел огнестойкости 120мин.) с обеспылеванием и обезжириванием поверхности.	м ²	548,7	Подрядчик	Огнезащитная краска "Терма ЛюксZ"	кг	1975
						Ксилол	кг	99
						Растворитель для обезжиривания Р646	кг	72
4		Окраска металлических поверхностей эмалью в два слоя.	м²	548,7	Подрядчик	Эмаль акриловая синяя	кг	231
5	Трещины, отслоение состава	Очистка абразивным порошком сплошных наружных поверхностей балок.	м ²	290	Подрядчик	Абразивный порошок	кг	5220
6		Огрунтовка металлических поверхностей балок грунтовкой ГФ-021 за два раза.	м ²	290	Подрядчик	Грунтовка ГФ-021	кг	70
						Уайт спирт	кг	12
7		Окраска металлических огрунтованных поверхностей в пять слоев огнезащитной краской (предел огнестойкости 90мин.) с обеспылеванием и обезжириванием поверхности.	м ²	290	Подрядчик	Огнезащитная краска "Терма Люкс Z"	кг	1044
						Ксилол	кг	52
						Растворитель для обезжиривания Р646	кг	38
8		Окраска металлических поверхностей эмалью в два слоя.	м²	290	Подрядчик	Эмаль акриловая синяя	кг	122
9	Трещины, отслоение состава	Очистка абразивным порошком решетчатых поверхностей лестниц, переходных мостиков, площадок эстакады.	м ²	551	Подрядчик	Абразивный порошок фр.0,2-1,6	кг	9918
10		Огрунтовка металлических поверхностей лестниц, переходных мостиков, площадок эстакады грунтовкой ГФ-021 за два раза.	м ²	551	Подрядчик	Грунтовка ГФ-021	кг	132
						Уайт спирт	кг	22

6.04.18

Афанасьев А.А.


11		Окраска металлических огрунтованных поверхностей в три слоя огнезащитной краской (предел огнестойкости 60 мин.) с обеспылеванием и обезжириванием поверхности.	м ²	551	Подрядчик	Огнезащитная краска "Терма ЛюксZ"	кг	3788
						Ксилол	кг	189
						Растворитель для обезжиривания Р646	кг	72
12		Окраска металлических поверхностей эмалью в два слоя.	м²	551	Подрядчик	Эмаль акриловая синяя	кг	232

Составил: Инженер СтрО
(должность)


(подпись)


Фомиченко М.О.
(расшифровка)

Проверил: Начальник СтрО
(должность)


(подпись)

Бирюков М.С.
(расшифровка)

Представитель подразделения (цеха): Начальник Цеха №1
(должность)


(подпись)

Митяев И.А.
(расшифровка)





