

СОГЛАСОВАНО

Главный энергетик-начальник ОГЭ

Волгоградского филиала ООО "Омсктехуглерод"

Кострома С.В.

"29" мая 2018г.

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор

Волгоградского филиала ООО "Омсктехуглерод"

Афанасьев А.А.

"29" мая 2018г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 23-б

Режимо-наладочные испытания котлов: котел №5 СК 29/24. Инв. №00005058, котел №7. Инв. №00005031. Цех №10

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Исполнитель	Материалы заказчика	Ед. изм.	Кол-во
Режимо-наладочные испытания котла №5СК 29/24. Инв. №00005058. Цех №10 ✓							
1	Котел паровой, работающий на газообразном топливе, с пароперегревателем, паропроизводительностью до 29т/ч	1 котел	1	Подрядчик			
2	Котел паровой, работающий на газообразном топливе, с пароперегревателем, паропроизводительностью до 29т/ч. Выполнение работ на каждой последующей нагрузке.	1 котел	4	Подрядчик			
Режимо-наладочные испытания котла №7. Инв. №00005031. Цех №10 ✓							
1	Котел паровой, работающий на газообразном топливе, с пароперегревателем, паропроизводительностью до 29т/ч	1 котел	1	Подрядчик			
2	Котел паровой, работающий на газообразном топливе, с пароперегревателем, паропроизводительностью до 29т/ч. Выполнение работ на каждой последующей нагрузке.	1 котел	4	Подрядчик			

Начальник цеха №10

А.А. Козлов

"29" мая

2018г.

Зам. начальника ОГЭ

Д.Н. Хандошин

"29" мая

2018г.