

Утверждаю  
Директор  
Волгоградского филиала  
ООО «Омсктехуглерод»  
Барадушко С.И.  
«12» *мая* 2019 года

**Техническое задание  
на проведение независимой оценки пожарного риска**

**1. Контактное лицо по всем техническим вопросам:**

Главный специалист отдела ГО и ЧС Меринов Александр Васильевич,  
E-mail - [aleksandr.merinov@omskcarbon.com](mailto:aleksandr.merinov@omskcarbon.com)/ тел. 8(8442) 66-58-18

**2. Общие требования к условиям и порядку выполнения работ:**

**А. Требования к месту выполнения работ:**

Волгоградский филиал ООО «Омсктехуглерод» г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, 61

**Б. Требования к срокам выполнения работ:**

Дата начала работ: 30.04.2019г

Дата завершения работ: 30.06.2019г.

**В. Общая характеристика филиала:**

Площадь филиала составляет 56.13га., находится в южной части г. Волгограда в промышленной зоне, вне населенных пунктов.

Филиал производит техуглерод различных марок, в производстве используется метан, коксохимическое сырье, нефтяное сырье.

Цикл работы – непрерывный.

**Г. Краткое описание работы:**

Провести в отношении объекта защиты «Волгоградский филиал ООО «Омсктехуглерод» независимую оценку пожарного риска предусмотренной статьей 144 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в целях определения зданий и сооружений объекта к категориям риска и освобождения от плановых проверок на срок, установленный для данного объекта защиты, в зависимости от присвоенной ему категории риска.

Независимую оценку пожарного риска выполнить строго в соответствии с п. 4 Постановления правительства РФ от 07.04.2009 № 304 "Об утверждении Правил оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска", которое включает в себя следующее:

- а) анализ документов, характеризующих пожарную опасность объекта защиты;
- б) обследование объекта защиты для получения объективной информации о состоянии пожарной безопасности объекта защиты, выявления возможности возникновения и развития пожара и воздействия на людей и материальные ценности опасных факторов пожара, а также

для определения наличия условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности;

в) в случаях, установленных нормативными документами по пожарной безопасности, - проведение необходимых исследований, испытаний, расчетов и экспертиз, а в случаях, установленных Федеральным законом "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", - расчетов по оценке пожарного риска;

г) подготовка вывода о выполнении условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности либо в случае их невыполнения разработка мер по обеспечению выполнения условий, при которых объект защиты будет соответствовать требованиям пожарной безопасности.

Данную работу зарегистрировать в Главном управлении МЧС России по Волгоградской области и два экземпляра предоставить заказчику на бумажных носителях.


### **3. Требования к подрядной организации:**

**- Подрядная организация должна иметь:**

- Разрешительную документацию на право производства работ данного вида.
- Иметь необходимый опыт и обученный квалифицированный персонал, техническую оснащенность позволяющую качественно выполнять возложенные на неё обязанности.
- Экспертная организация должна иметь в своем штате эксперта (экспертов) в области оценки пожарного риска, для которого данная экспертная организация является основным местом работы, а проведение независимой оценки пожарного риска является одним из основных видов деятельности экспертной организации, предусмотренных ее учредительными документами.
- Эксперт должен иметь квалификационное удостоверение должностного лица, аттестованного на осуществление деятельности в области оценки пожарного риска.  
( **Постановление Правительства РФ от 29.06.2018г №753**)
- **Желательно место нахождения подрядчика в г. Волгограде.**

Приложение : Оснащенность противопожарными средствами, здания и сооружения филиала.

Главный специалист отдела ГО и ЧС



Меринов А.В