

Утверждаю
 Технический директор
 ООО "Омсктехуглерод"
 Дмитриев А.М.
 «27» 04 2021 г.

Дефектная ведомость ЗТ-00000164 от 16.04.2021

Наименование: Дефектная ведомость на текущий ремонт трубопроводов Установки дожига газа в цехе №2

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Установка дожига отходов N 2 (Инв.№ 00.00003353)								
1	Замена трубопровода Ø1220x10мм на отходящем газе. (На высоте 9м, 1мп=296,35кг, общ.длина реза 11,5мп)	м	5	Подрядчик	Труба 1220x10 Ст3 Отвод 90гр ф1220x16R=1,5D ст09Г2С	т шт	1,48 2	
2	Ремонт трубопровода Ø1220x10 отх.газа путем наложения латки 2000x1800x6 весом 170кг подкат. под Ø1220 на высоте 9м	шт	1	Подрядчик	Лист ст3 6x1500x6000	т	0,17	
3	Демонтаж-монтаж фланцев Ø1200мм на трубопроводе отх.газа (На высоте 9м)	шт	2	Подрядчик	Фланец Ду1200 Ру4	шт	2	
4	Изготовление и монтаж опоры под отводом трубопровода Ø1220 отх.газа высотой 9м (пластина Ст3 600x600x20 - 56кг, 530x532x20-44кг), массой 398кг	шт	1	Подрядчик	Лист ст3 20мм Труба ст3 ф219x5 Швеллер 16П ст3 Лист ст3 10мм Гайка М24 ГОСТ 9064-75	т т т т шт	0,1 0,24 0,05 0,008 4	
5	Сварочные работы ручной дуговой сваркой			Подрядчик	Электроды УОНИ 13/55 4мм ESAB Электроды МР-3 ф4мм Электроды ЦЛ-11 ф4мм	кг кг кг	50 25 10	
6	Газовая резка пропан-бутановой смесью			Подрядчик	Газ ПТ баллонный Кислород газообразный	кг шт	21,5 4	




Общий раздел для доп.информации:

Общий раздел для доп. информации:

1. Доставка материалов, комплектующих к месту проведения работ осуществляется транспортом "Заказчика"
2. Краны и автогидроподъемник предоставляет "Заказчик".
3. Работы выполняются в основных производственных цехах с сохранением вредных условий труда.
4. Производство работ производится в зоне действия оборудования."

Лист согласований:

Главный механик
 Начальник цеха
 Ведущий инженер

 Бородин А.С.
 Дашевский Ю.Н.
 Ахматов Э.К.

согласовано, и.в.н

22.04.2021 (Борисов В.В.)