

Утверждаю  
Технический директор  
ООО "Омсктехуглерод"

Дмитриев А.М.

« 18 » 02 2022 г.

Дефектная ведомость ЗТ-00000028 от 07.02.2022

Наименование: Текущий ремонт приёмного резервуара кор. 133 инв. № 00.00019644.00.

Чистка резервуара от иловых отложений

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
Приемный резервуар грязных стоков на 3 отделения (Инв.№ 00.00019644)								
Чистка резервуара от иловых отложений								
1	Разработка мокрого ила (механического осадка) внутри резервуара вручную с погрузкой в контейнер.	м3	600	Подрядчик				
2	Подъем контейнера с мокрым ила объёмом 600 м3 автокраном на высоту 10 метров с погрузкой в автомобиль-самосвал (переводной коэфф.=1,8)	т	1080	Подрядчик				
3	Перевоз мокрого ила (механического осадка) автомобилем-самосвалом на расстояние до 500 метров с выгрузкой для сушки.	т	1080	Подрядчик				
4	Водоотлив: из отсеков (мокрый грунт)	м3	1000	Подрядчик				
5	Погрузка сухого ила объёмом 600 м3 на автомобиль-самосвалы экскаватором "обратная лопата" вместимостью 0,25м3: грунта грунтов 2 (переводной коэфф.=1,4)	т	840	Подрядчик				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на полигон промышленных отходов на расстояние до 15 км	т	840	Подрядчик				

**Общий раздел для доп. информации:**

Производство работ на открытых и полукрытых площадках. Внутрипроектный транспорт, ГПМ – предоставляет Подрядчик. Вспомогательные материалы - Подрядчика.


**Лист согласований:**

Мастер очистных сооружений промышленных сточных вод

Начальник цеха

Заместитель главного энергетика по теплотехнике

Главный энергетик



Седыкина В.М.  
 Сасин С.И.  
 Титоров В.А.  
 Кириленко А.Н.