

Утверждаю

Технический директор
ООО "Омсктехуглерод"

Дмитриев А. М.

« 20 » 02 2024 г.

Дефектная ведомость № 102/24

Наименование: Текущий ремонт трубопровода конденсата турбины №3. Замена запорной арматуры. Инв.№00.00004290

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Запорная арматура (Инв.№ 00.00004290) К-3,К-16								
	Демонтаж, монтаж вентиля дренажного ЗПСК-2. Дп 2453. Дп2454, Дп2456 под	шт	4	Подрядчик	Вентиль 999 ду20 ру250	шт	4	В лом
1	Демонтаж задвижки Ду80	шт	2	Подрядчик	Задвижка 30сд1нж Ду80 Ру16	шт	2	В лом
2	Монтаж шиберного затвора Ду80 фланцевого	шт	2	Подрядчик	Шиберный затвор ЕВ Ду80 Ру10	шт	2	
	Изготовление катушек L-150mm				Паронит ПОН-Б-3мм	кг	1	
	(приварка фланцев к стальной трубе.				Труба 89х4 ст20 ГОСТ 8734-75	т	0,006	
3	Вес фланца - 4 кг)	шт	2	Подрядчик	Электроды ОК-46.00 ф3мм	кг	4,5	

Общий раздел для доп. информации:

Работы производятся в действующем помещении турбинного цеха, в стеснённых условиях. Материалы по ДВ – Заказчика. ГТМ, внутрипостроечный транспорт, прочие материалы (не включенные в ДВ) – Подрядчика.

Составил:

Старший мастер по ремонту парогазотурбинного оборудования

Козырев А. А.

Проверил:

И.о. заместителя главного энергетика по теплотехнике



Мумладзе Д. Г.
Щербakov И. В.

Начальник участка

Согласовал:

Главный энергетик

Начальник цеха №14



Титоров В. А.
Сасин С. И.