

Техническое задание

на выполнение Пусконаладочные работы электрооборудования при реализации инвестиционного проекта «Реконструкция ТП-13. Электроаппаратная технологических потоков №1, 2 цеха №2»

1. Контактное лицо по организационным вопросам: Руководитель группы по тендерной работе Лаврова Наталья Ивановна тел. (3812) 91-05-89, tender@omskcarbon.com

Контактное лицо по всем техническим вопросам: зам. главного энергетика по электроснабжению, Лябаев Госман Балташович, тел. (3812) 91-04-26, 8-913-140-54-61, gosman.lyabayev@omskcarbon.com

2. Общие требования к условиям и порядку выполнения работ:**А. Требования к месту выполнения работ:**

Пусконаладочные работы электрооборудования при реализации инвестиционного проекта «Реконструкция ТП-13. Электроаппаратная технологических потоков №1, 2 цеха №2» производятся на территории Омской производственной площадки ООО «Омсктехуглерод», г. Омск, ул. Барабинская, 20

Б. Требования к срокам выполнения работ:

Дата начала работ – 01 июля 2021 года

Дата завершения работ – 31 декабря 2022 года

В. Краткое описание работы:

Наименование работ:	Сроки проведения
- Электромонтажные работы. ГПП «Углеродная». РЗиА	01.07.2021-30.11.2021
- Пусконаладочные работы. ГПП «Углеродная». 1 этап.	01.08.2021-31.12.2021
- Пусконаладочные работы. ГПП «Углеродная». 2 этап.	01.06.2022-31.12.2022
- Пусконаладочные работы. ТП-20	01.09.2021-31.12.2021
- Пусконаладочные работы. ТП-13	01.06.2022-31.12.2022
- Пусконаладочные работы. Поток №1	15.08.2022-31.12.2022
- Пусконаладочные работы. Поток №2	15.11.2021-30.06.2022

Сроки проведения работ могут корректироваться

3. Требования к составу конкурсного предложения участника

Участник должен представить следующие заверенные им документы:

- выписку из реестра членов СРО
- лицензии на осуществление деятельности:
- Наличие собственной испытательной лаборатории (свидетельство о регистрации данной лаборатории)

Участник должен указать информацию по следующим основным материально-техническим ресурсам:

- электроинструмент;
- поверенное испытательное оборудование;
- поверенные измерительные приборы;

Участник должен указать информацию по следующим категориям основных рабочих:

- инженерно-технические работники по ремонту и наладке устройств РЗиА, устройств противоаварийной автоматики, которые непосредственно будут производить данные работы, с правом проведения работ по высоковольтным испытаниям и измерениям, с опытом работы не менее 5-и лет, с предоставлением заверенных подтверждающих документов (копии трудовых книжек, свидетельств, лицензий, сертификатов и т.д.) на каждого руководителя работ, производителя работ и членов бригад.

Персонал, проводящий ремонтные и наладочные работы, должен иметь опыт выполнения аналогичных работ на промышленных предприятиях, а также опыт работы с цифровыми и электромеханическими устройствами РЗА, устройствами противоаварийной автоматики, с оборудованием и приборами для проверки и наладке устройств РЗА;

Подрядчик по результатам работы в обязательном порядке должен предоставить Заказчику разработанные принципиально-монтажные схемы, чертежи, необходимую разработанную документацию, скорректированные схемы, акты и протоколы испытаний.

Главный энергетик



А.А. Теплоухов

Технический директор



А.М. Дмитриев