

"Согласовано":

Зам. тех. директора по строительству ВФ ООО "Омсктехуглтерол"

Бирюков М.С.

" 20 " января 2022г.

"Утверждено":

Технический директор ВФ ООО "Омсктехуглтерол"

Мешеряков Д.А.

" 20 " января 2022г.

Дефектная ведомость №15

Текущий ремонт на объекте: "Здание склада готовой продукции №7. Инв. № 00009352. Цех №2". Огнезащитная обработка металлоконструкций здания.

№ пп	Наименование дефектов	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Исполнитель	Материалы заказчика	Ед. изм.	Кол.
1	отслоение окрасочного слоя, поверхностная коррозия	Очистка абразивным порошком: сплошных наружных поверхностей колонн, бабок, связей	м2	1256	Подрядная организация	Абразивный порошок	кг	22608
2		Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза: грунтовкой ГФ-021	м2	1256	Подрядная организация	Грунтовка ГФ-021	кг	301
						Уайт-спирит	кг	50
3		Огнезащитное покрытие металлических огрунтованных поверхностей огнезащитным материалом с очисткой поверхности, обезжириванием, огнестойкостью 2 часа (6 слоев)	м2	1256	Подрядная организация	Огнезащитная краска "Терма Люкс Z"	кг	4522
						Ксилол	кг	226
						Растворитель Р 646	кг	163

Начальник Стро Наумов Н.А.