

Утверждаю

Технический директор

ИООО "Омск Карбон Могилев"

Лутовинов С. В.

« 01 » 01 2024 г.

Дефектная ведомость ОК-000000018 от 09.01.2024 г.

Наименование: Капитальный ремонт технологического потока №1

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
Холодильник-ороситель (Инв.№ К00001135)								
1	Демонтаж трубопровода диаметр 1220мм из труб и готовых деталей (электросварная, 12Х18Н10Т), повторное использование труба +отвод на отм +10.5м	м	3	Подрядчик				
2	Монтаж трубопровода диаметром 1220Х10мм из труб и готовых деталей (электросварная, 12Х18Н10Т), на отм +10.5м	м	3	Подрядчик	Опора трубопровода, 1220 - ВП - А2 - ст3пс, ОСТ 36-146-88	шт	4	
3	Демонтаж корпуса, холодильника-оросителя, повторное использование на отметке +10,5м, массой 3200кг	шт	1	Подрядчик				
4	Монтаж корпуса, холодильника-оросителя на отметке +10,5м, массой	шт	1	Подрядчик		шт	1	

Общий раздел для доп. информации:

Разработал:

Лист согласований:

Ведущий инженер-механик по эксплуатации и диагностике оборудования

Иванекин А. В

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Главный механик

Начальник цеха производства технического углерода №1

Мастер по эксплуатации и ремонту технологического оборудования

Телятников Ю. Н.

Алехин Д. М.

Демидов Д. А.

