

Утверждаю

Технический директор
ООО "Омсктехуглерод"

 Дмитрийев А.М.

« 28 » 04 2021 г.

Дефектная ведомость ЗТ-000001772 от 20.04.2021

Наименование: Текущий ремонт газохода отходящих газов (замена компенсатора) в цехе №1

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
Газоход отходящих газов (Инв.№ 00.00000278)								
1	Демонтаж/монтаж компенсатора однолинзового Ду1200 массой 169кг с резкой в металлолом.	шт	1	Подрядчик	Компенсатор КГО 1200-1-1-О-М4 Электроды МР-3 ф4мм Электроды ЦТ-15 ф4мм	шт кг кг	1 20 15	
2	Усиление сварных швов путем закладки соломки	м	17	Подрядчик	Соломка 5х5 нж изг Электроды ЦТ-15 ф4мм	м кг	17 10	

Общий раздел для доп. информации:

1. Доставка материалов, комплектующих к месту проведения работ осуществляется транспортом "Заказчика".
2. Краны и автогидрододремники предоставляет "Заказчик".
3. Работы выполняются в основных производственных цехах с сохранением вредных условий труда.
4. Работы выполняются в зоне действующего оборудования.

Лист согласований:

Главный механик

Начальник цеха

Ведущий инженер

 Бородин А.С.

Семенов Е.Н.

 Калашников А.А.