

Утверждаю
Технический директор
ИООО "Омск Карбон Могилев"
Лутовинов С. В.
« 10 » 01 2021 г.

Дефектная ведомость ОК-00000002 от 27.12.2023

Наименование: Капитальный ремонт технологического потока №1

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
Фильтр рукавный ФР-1200 (Инв. № К00001557)								
1	Очистка кварцевым песком внутренних поверхностей, рукавного фильтра с рамой подвеса (Предремонтная)	м2	223	Подрядчик	Песок, кварцевый	т	7,136	
2	Очистка кварцевым песком внутренних поверхностей, рукавного фильтра с рамой подвеса высотой 4,6м	м2	223	Подрядчик	Песок, кварцевый	т	3,568	
3	Обезжиривание внутренних поверхностей, рукавного фильтра с рамой подвеса высотой 4,6м	м2	223	Подрядчик				
4	Обезжиривание внутренних поверхностей, рукавного фильтра с рамой подвеса высотой 4,6м	м2	223	Подрядчик	Уайт-Спирит, ГОСТ 3134-78	л	90	1л=0,795кг
5	Окраска металлургических поверхностей эмалью термостойкой в 2 слоя (КО-814), внутренней поверхности рукавного фильтра с рамой подвеса высотой 4,6м	м2	223	Подрядчик	Эмаль КО-814, ГОСТ 1166-74	кг	66,9	

Общий раздел для Доп. информации:

Разработал:

Лист согласований:

Ведущий инженер-механик по эксплуатации и диагностике оборудования

Иванкин А.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Главный механик

Начальник цеха производства технического углерода №1

Мастер по эксплуатации и ремонту технологического оборудования

Телятников Ю. Н.

Алехин Д.М.

Демидов Д.А.

