

Согласовано:

Заместитель Технического директора по строительству ВФ ООО "Омсктехуглерод"

Бирюков М.С.

"21" 09

2022г.

Утверждаю:

Технический директор ВФ ООО "Омсктехуглерод"

Мешеряков Д.А.

"21" 09

2022г.

Дефектная ведомость № 63

Капитальный ремонт на объекте "Здание корпуса энергоагрегата мощностью 2,5 МВт". Инв. № 07.00009769.00 Цех №15. Ремонт кровли.

№ п.п	Наименование дефекта	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал заказчика	Ед. изм.	Кол-во
1	Сквозная коррозия и деформация ✓	Демонтаж нащельников (карнизная планка) из оцинкованной стали в лом ✓	м.п.	39,6 ✓	подрядчик			
2	Шелушение и частичное отслоение ✓	Очистка щетками металлической поверхности вручную	м2 ✓	269,18 ✓	подрядчик			
3		Обезжиривание металлической поверхности вручную	м2 ✓	269,18 ✓	подрядчик	Уайт-спирит ✓	кг ✓	86,14
4		Устройство гидроизоляции кровли в 2 слоя	м2 ✓	269,18 ✓	подрядчик	Жидкая гидроизоляция кровли Цитадель С 500 (20л) жидкая резина светостойкая ✓	кг ✓	400
5		Резка нащельников из листовой оцинкованной стали (40шт 1250x312)	м.реза	43,75	подрядчик	Лист оцинкованный 0,7x1250x2500 RAL 5005 ✓	шт ТН ✓	5 0,086
6		Установка нащельников из оцинкованной стали ✓	м.п.	39,6 ✓	подрядчик	Нащельник из оцинкованной стали изготовленный в п. 5 ✓ Саморез кровельный 5,5x25 ✓	м.п. ✓ шт ✓	39,6 130

Составил: Ст. специалист по строительству  
(должность)

(подпись)

Колесников Н.М.  
(расшифровка)

Проверил: Начальник Стро  
(должность)

(подпись)

Наумов Н.А.  
(расшифровка)

Проверил: Начальник цеха №15  
(должность)

(подпись)

Сухорюков Д.Ю.  
(расшифровка)

6 11/2022