

Утверждаю
Технический директор
ИООО "Омск Карбон Мотилев"
Лутовинов С. В.
« 10 / 01 » 20 24 г.

Дефектная ведомость ОК-000000019 от 09.01.2024 г.

Наименование: Капитальный ремонт технологического потока №1

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Исполнитель | Материал | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
|--|---|----------|--------|-------------|----------|----------|--------|------------|
| Газоподогреватель ГП-340 (Х28) (Инв.№ К00001587) | | | | | | | | |
| 1 | Демонтаж трубопровода диаметр 920Х8 мм из труб и готовых деталей (электросварная, 12Х18Н10Т), повторное использование, на отм +2,0 м на открытой площадке | м | 1,5 | Подрядчик | | | | |
| 2 | Монтаж трубопровода диаметр 920Х8 мм из труб и готовых деталей (электросварная, 12Х18Н10Т), на отм +2,0 м на открытой площадке | м | 1,5 | Подрядчик | | | | |
| 3 | Демонтаж трубопровода диаметр 530Х7 мм из труб и готовых деталей (электросварная, 12Х18Н10Т) + 2 тройника, повторное использование, на отм +15,8 м на открытой площадке | м | 6 | Подрядчик | | | | |
| 4 | Монтаж трубопровода диаметр 530Х7 мм из труб и готовых деталей (электросварная, 12Х18Н10Т) + 2 тройника, на отм +15,8 м на открытой площадке | м | 6 | Подрядчик | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|----|---|-----------|----------------------------|----|---|---|
| 5 | Демонтаж компенсатора приварного из стали 09Г2С диаметром 500мм давлением до 1МПа, повторное использование, на отм +14,0 м на открытой площадке | шт | 2 | Подрядчик | | | | |
| 6 | Монтаж компенсатора приварного из стали 09Г2С диаметром 500мм давлением до 1МПа, на отм +14,0 м на открытой площадке | шт | 2 | Подрядчик | | | | |
| 7 | Демонтаж газоподогревателя, в металлом на отметке +15,8м, массой 12601 кг на открытой площадке | шт | 1 | Подрядчик | | | | |
| 8 | Монтаж газоподогревателя, на отметке +15,8м, массой 12601 кг на открытой площадке | шт | 1 | Подрядчик | Подогреватель газа ГП-340М | шт | 1 | |

Общий раздел для доп.информации:

Ведущий инженер-механик по эксплуатации и диагностике оборудования

Разработал:

Иванекин А.В

Лист согласований:

Главный механик

Телятников Ю. Н.

Начальник цеха производства технического углерода №1

Алехин Д. М.

Мастер по эксплуатации и ремонту технологического оборудования

Демидов Д. А.