

Техническое задание  
на выполнение работы

ВФ ООО «Омсктехуглерод»

Модернизация внутриплощадочных кабельных сетей Инв. №00000054. Цех №7. Монтаж силовых кабельных линий.

Модернизация внутриплощадочных кабельных сетей Инв. №00000054. Цех №7. Монтаж металлоконструкций для кабельной трассы.

Установка комплектной трансформаторной подстанции КТП 6/0,4 кВ ТП-10/1. Пусконаладочные работы.

Установка комплектной трансформаторной подстанции КТП 6/0,4 кВ ТП-10/1.

**1. Контактное лицо по всем организационным вопросам:** Руководитель группы тендерных процедур Лаврова Наталия Ивановна. Maill: [natasha.lavrova@omskcarbon.com](mailto:natasha.lavrova@omskcarbon.com) Тел: (3812) 91-05-89.

**1.1 Контактное лицо по всем техническим вопросам:** Заместитель начальника отдела по электроснабжению Мохов Олег Геннадиевич. Maill [oleg.mohov@omskcarbon.com](mailto:oleg.mohov@omskcarbon.com) Тел: (8442)665-895, 8-937-707-92-19.

**1.1. Общие требования к условиям и порядку выполнения работ:**

А. Требования к месту выполнения работ:

Работы производятся в Волгоградском филиале ООО «Омсктехуглерод», г. Волгоград, ул. 40лет ВЛКСМ, 61.

Б. Требования к срокам выполнения работ:

Модернизация внутриплощадочных кабельных сетей Инв. №00000054. Цех №7. Монтаж силовых кабельных линий.

Дата начала работ – 1 сентября 2019г.

Окончание работ – 15 ноября 2019г.

Модернизация внутриплощадочных кабельных сетей Инв. №00000054. Цех №7. Монтаж металлоконструкций для кабельной трассы.

Дата начала работ – 30 сентября 2019г.

Окончание работ – 12 октября 2019г.

Монтаж комплектной трансформаторной подстанции КТП 6/0,4 кВ ТП-10/1.

Дата начала работ – 15 октября 2019г.

Окончание работ – 15 ноября 2019г.

Установка комплектной трансформаторной подстанции КТП 6/0,4 кВ ТП-10/1. Пусконаладочные работы.

Дата начала работ – 10 ноября 2019г.

Окончание работ – 10 декабря 2019г.

В. Краткое описание работы:

1. Демонтаж, монтаж кабельных трасс.
2. Монтаж блочного здания КТП 6/0,4кВ ТП-10/1.
3. Проведение пусконаладочных работ.
4. Изготовление и монтаж металлоконструкций для кабельных линий.

**1.2. Требования к участникам**

1.2.1. Подрядчик обеспечивает выполнение работ в полном объеме с надлежащим качеством в сроки, указанные в пункте Б данного технического задания.

1.2.2. Персонал, проводящий ремонтные работы, должен иметь опыт выполнения аналогичных работ.

1.2.3. Наличие необходимого инструмента, приспособлений, приборов, машин и механизмов для выполнения указанных объемов работ.

1.2.4. Наличие разрешительной документации на выполнение данного вида работ.

1.2.5. Подрядчик предоставляет список лиц, ответственных за безопасное производство работ (выдающих наряды и распоряжения, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригад).

1.2.6. Ответственный руководитель работ Подрядчика совместно с Представителями Заказчика осуществляет оперативный контроль за качеством выполняемых работ в соответствии с требованиями НТД, проверяют соблюдение технологической дисциплины.

1.2.7. Во время производства работ на объектах Заказчик имеет право осуществлять технический контроль и надзор, проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность, производить контрольные замеры расхода материалов.

1.2.8. Подрядчик обязан ежемесячно представлять Представителю Заказчика технический отчет о ходе выполнения работ по каждому из объектов по согласованной сторонами форме.

1.2.9. Подрядчик обязан назначить на весь срок ведения работ по каждому из объектов своего ответственного представителя и уведомить об этом Заказчика письменно до начала выполнения работ на объекте.

1.2.10. Подрядчик обязан извещать Представителя Заказчика письменно о готовности скрытых работ на объекте за 3 (три) календарных дня до закрытия работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Представителем Заказчика, или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее.

1.2.11. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество работ выполненных им в течение гарантийного срока.

1.2.12. Срок гарантийных обязательств Подрядчика по выполненным работам - не менее 24 месяцев.

### 1.3. Требования к составу конкурсного предложения участника

Участник должен представить следующие заверенные им документы:

Предоставить выписку СРО заверенную контрагентом, а так же уведомления на лиц включенных в реестр НОСТРОЙ в качестве специалистов ответственных за организацию работ.

Лицензии на осуществление деятельности:

- не требуются
- Свидетельство о регистрации электролаборатории, с перечнем разрешенных видов испытаний
- прочие разрешительные документы:
- персонал должен иметь разрешение на работы на высоте;
- протоколы/удостоверения сотрудников о проверке знаний по ОТ и ПБ, ЭБ

Участник должен указать информацию по следующим категориям основных рабочих и специалистов:

- ИТР, имеющий группу по электробезопасности IV до и выше 1000В;
- электромонтеры по монтажу электрооборудования имеющие группу по электробезопасности III и IV до 1000В;
- удостоверение о проверке знаний сотрудников по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума.

И.о. Технического директора



А.А. Кудряшев

Главный энергетик – начальник ОГЭ



С.В. Кострома