

Утверждаю

Технический директор

ООО "Омсктехуглерод"

Дмитриев А.М.

« 21 » 11 2022 г.

Дефектная ведомость ЗТ-00000176 от 16.11.2022

Наименование: Текущий ремонт паровой турбины №3 П6-1,2/05 с заменой приборов осевого сдвига ротора и тахометра

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
Система регулирования (Инв.№ 00.00004290)								
1	Разборка, устранение дефектов, сборка рычажных связей системы парораспределения турбины	шт	1	Подрядчик				
2	Устранение протечки масла	шт	1	Подрядчик	Герметик прокладка АБРО красный Ветошь х/б	шт кг	2 5	
Ротор турбины (Инв.№ 00.00004290)								
3	Шлифовка опорной шейки ротора (без вскрытия цилиндра) турбины, диаметр шейки: до 300 мм	шт	1	Подрядчик	Шлифлист ткан. 230x280 М50 (Р320)	шт	10	
подшипник опорно-упорный №1 (Инв.№ 00.00004290)								
4	Вскрытие и закрытие крышки переднего подшипника опорно-упорного №1 турбины с устранением протечек масла, диаметр вкладыша подшипника 180 мм	шт	1	Подрядчик	Растворитель 646 1л	шт	1	
5	Ремонт без замены (перезаливки) вкладыша без выемки ротора передней опоры турбины: опорно-упорный подшипник с восстановлением зазоров.	шт	1	Подрядчик				
подшипник опорный №2,3 (Инв.№ 00.00004290)								

6	Вскрытие и закрытие крышки заднего подшипника турбины с устраниением протечек масла, диаметр вкладыша подшипника до 200 мм	шт	1	Подрядчик	Герметик прокладка АБРО красный 85г Ветошь Х/Б	шт кг	2 5	
7	Восстановление зазоров маслосуповителей переднего и заднего подшипников турбины	шт	2	Подрядчик				
Стояк подшипника генератора Т-6-2 УЗ ст в комплекте с вкладышем и лабиринтными уплотнениями (Инв.№ 00.00002528)								
8	Ремонт опоры РТ-РГ без выемки роторов диаметром вкладышей подшипников 180 мм подшипник №4	шт	1	Подрядчик				
Турбогенератор (Инв.№ 00.00002528)								
9	Устранение дефектов центровки валопровода турбоагрегата	шт	1	Подрядчик				Центровка валопровода турбина - генератор

Общий раздел для доп.информации:

Производство работ в действующем производственном цехе. Материалы по дефектной ведомости предоставляет Заказчик. Внутрипроечный транспорт, ГТМ, в том числе транспорт для получения материалов со склада Заказчика и перемещение их к месту выполнения работ – предоставляет Подрядчик.

Составил:

Старший мастер по ремонту парогазотурбинного

Козырев А.А.

Проверил:

Начальник турбинного участка

Щербаков И.В.

Лист согласований:

Начальник Цеха

Сасин С.И.

Заместитель главного энергетика по теплотехнике

Титоров В.А.

Главный энергетик

Кирилёнок А.Н.