

Согласовано:
 Зам. технического директора по строительству
 ВФ ООО "Омсктехуглерод"
 "15" 02 2021г. Касимов А.И. ✓

Утверждаю:
 Сиря
 Директор
 ВФ ООО "Омсктехуглерод"
 "15" 02 2021г. Барадушко С.И. ✓

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 22 от 15.02.2021г.
 Капитальный ремонт на объекте: "Открытая площадка реакторного отделения". Инв.№00005057 Цех №2.
 Ремонт покрытия площадки.

№ пп	Наименование дефектов	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал подрядчика	Материал заказчика	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Провалы, трещина ✓	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 10 см ✓	m2 ✓ m3 ✓	500 ✓ 50 ✓	Подрядчик				
2		Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 1 км ✓	т ✓	90 ✓	Подрядчик				
3		Розлив вяжущих материалов S= 500 м2 ✓	т ✓	0,289 ✓	Подрядчик	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90 ✓		тн ✓	0,298 ✓
4		Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, толщиной 5 см, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 ✓	m2 ✓	500 ✓	Подрядчик	Асфальтобетонная смесь горячая крупнозернистая пористая ГОСТ 9128-97 марки II ✓ Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90 ✓		тн ✓	57,85 ✓ 0,0069 ✓
5		Розлив вяжущих материалов S= 500 м2 ✓	т ✓	0,289 ✓	Подрядчик	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90 ✓		тн ✓	0,298 ✓
6		Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 ✓	m2 ✓	500 ✓	Подрядчик	Асфальтобетонная смесь горячая мелкозернистая плотная асфальтобетонная смесь ГОСТ 9128-97 марки II, типа Б ✓ Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90 ✓		тн ✓	60,4 ✓ 0,0069 ✓

Начальник СтрО

Бирюков М.С. ✓

Начальник цеха № 2

Тишковский В.П. ✓

В.В. ✓

В.В. ✓