

Утверждаю

Технический директор

ООО "Омсктехуглерод"

 Дмитриев А.М.

« 21 » 11 2022 г.

Дефектная ведомость ЗТ-000001774 от 16.11.2022

Наименование: Текущий ремонт паровой турбины №1 П6-1,2/05 с заменой приборов осевого сдвига ротора и тахометра

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1		3	4	5	6	7	8	9
2								

Система регулирования (Инв.№ 00.00002514)

1	Разборка, устранение дефектов, сборка рычажных связей системы парораспределения турбины	шт	1	Подрядчик				
2	Устранение протечки масла	шт	1	Подрядчик	Герметик прокладка АБРО красный Ветошь х/б	шт кг	2 5	

Ротор турбины (Инв.№ 00.00002514)

3	Шлифовка опорной шейки ротора (без вскрытия цилиндра) турбины, диаметр шейки до 300 мм	шт	1	Подрядчик	Шлифлист ткан. 230х280 М50 (Р320)	шт	10	
---	--	----	---	-----------	-----------------------------------	----	----	--

Подшипник опорно-упорный №1 (Инв.№ 00.00002514)

4	Вскрытие и закрытие крышки переднего подшипника опорно-упорного №1 турбины с устранением протечек масла, диаметр вкладыша подшипника 180 мм	шт	1	Подрядчик	Растворитель 646 1л	шт	1	
---	---	----	---	-----------	---------------------	----	---	--

5	Ремонт без замены (перезаливки) вкладыша без выемки ротора передней опоры турбины: опорно-упорный подшипник с восстановлением зазоров.	шт	1	Подрядчик				
---	--	----	---	-----------	--	--	--	--

Подшипник опорный №2,3 (Инв.№ 00.00002514)

6	Вскрытие и закрытие крышки заднего подшипника турбины с устраниением протечек масла, диаметр вкладыша подшипника до 200 мм	шт	1	Подрядчик	Герметик прокладка АБРО красный 85г	шт	2	
	Восстановление зазоров маслоуловителей переднего и заднего подшипников турбины	шт	2	Подрядчик	Ветошь х16	кг	5	
Стояк подшипника генератора Т-6-2 УЗ ст в комплекте с вкладышем и лабиринтными уплотнениями, шт (Инв.№ 00.00002527)								
8	Ремонт опоры РТ-РТ без выемки роторов диаметром вкладышей подшипников 180 мм подшипник №4	шт	1	Подрядчик				
Турбогенератор (Инв.№ 00.00002527)								
9	Устранение дефектов центровки валопровода турбоагрегата	шт	1	Подрядчик				Центровка валопровода турбина - генератор

Общий раздел для доп. информации:

Производство работ в действующем производственном цехе. Материалы по дефектной ведомости предоставляет Заказчик. Внутрипостроечный транспорт, ГТМ, в том числе транспорт для получения материалов со склада Заказчика и перемещение их к месту выполнения работ – предоставляет Подрядчик.

Составил:

Старший мастер по ремонту парогазотурбинного

Проверил:

Начальник турбинного участка

Лист согласований:

Начальник цеха

Заместитель главного энергетика по теплотехнике

Главный энергетик

Козырев А.А.

Щербаков И.В.

Сасин С.И.

Титоров В.А.

Кирилленко А.Н.