

"Согласовано":

Зам. тех. директора по строительству ВФ ООО "Омсктехуглерод"

Бирюков М.С.

"20" января 2022г.

Технический директор ВФ ООО "Омсктехуглерод"

Мешеряков Д.А.

"20" января 2022г.

"Утверждено":

### Дефектная ведомость №14

Текущий ремонт на объекте: "Оборудование слива. Инв. № 00005013. Цех №4". Огнезащитная обработка металлоконструкций эстакады.

№ пп	Наименование дефектов	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Исполнитель	Материалы заказчика	Ед. изм.	Кол.
1	отслоение окрасочного слоя поверхностная коррозия	Очистка абразивным порошком: сплошных наружных поверхностей колонн, балок	м2	1322	Подрядная организация	Абразивный порошок	кг	23796
2		Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза: грунтовкой ГФ-021	м2	1322	Подрядная организация	Грунтовка ГФ-021	кг	317
						Уайт-спирит	кг	53
3		Огнезащитное покрытие металлических огрунтованных поверхностей огнезащитным материалом с очисткой поверхности, обезжириванием, огнестойкостью 2 часа (6 слоев)	м2	1322	Подрядная организация	Огнезащитная краска "Терма Люкс Z"	кг	4759
						Ксилол	кг	238
4	отслоение окрасочного слоя, поверхностная коррозия	Очистка абразивным порошком: решетчатых поверхностей лестниц, переходных мостиков, площадок эстакады	м2	652	Подрядная организация	Растворитель Р 646	кг	172
5		Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза: грунтовкой ГФ-021	м2	652	Подрядная организация	Абразивный порошок	кг	13040
						Грунтовка ГФ-021	кг	156,5
6		Огнезащитное покрытие металлических огрунтованных поверхностей огнезащитным материалом с очисткой поверхности, обезжириванием, огнестойкостью 2 часа (6 слоев)	м2	652	Подрядная организация	Уайт-спирит	кг	26
						Огнезащитная краска "Терма Люкс Z"	кг	2347
					Ксилол	кг	117	
					Растворитель Р 646	кг	85	

Начальник Стро Наумов Н.А.