

УТВЕРЖДАЮ

Директор Омской производственной  
площадки ООО «Омсктехуглерод»

С.Е. Лосев

«01» октября 2019 г.

**Техническое задание  
на оказание услуг в области пожарной безопасности**

**1. Контактная информация:**

**Организация:** ООО «Омсктехуглерод», 644049, г. Омск, ул. Барабинская, 20.

**Контактное лицо:** Ведущий специалист по противопожарной профилактике отдела ГО и ЧС Малёв Дмитрий Геннадьевич. тел. +7(913) 625-50-01, e-mail: [dmitriy.malev@omskcarbon.com](mailto:dmitriy.malev@omskcarbon.com).

**2. Краткое описание работы:**

2.1. Оказание в период с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года услуг по противопожарной профилактике и охране пожаров объектов защиты (административные здания, здания и сооружения производственного и складского назначения) ООО «Омсктехуглерод» по адресу: г. Омск, ул. Барабинская, 20.

2.2. Перечень и объем услуг, оказываемых Исполнителем, установлен Приложением № 1 к настоящему Техническому заданию.

2.3. Минимальная численность работников, силами которых Исполнитель оказывает услуги по настоящему договору, установлена Приложением № 2 к настоящему Техническому заданию.

2.4. Для оказания услуг по противопожарной профилактике и охране объектов защиты от пожаров, ООО «Омсктехуглерод» передает Исполнителю в безвозмездное пользование на период действия договора здание пожарного депо, два пожарных автомобиля, дыхательные аппараты, пожарное оборудование и снаряжение, несет расходы по содержанию пожарного депо, обеспечению пожарных автомобилей огнетушащими веществами, ГСМ, работников Исполнителя смывающими и (или) обезвреживающими средствами, в соответствии с нормами, установленными действующим законодательством РФ.

**3. Требования к оказанию услуг:**

3.1. Требования к оказанию услуг установлены разделом «Требования к оказанию услуг» Перечня услуг в области пожарной безопасности, оказываемых Исполнителем на объектах защиты Заказчика по адресу: г. Омск, ул. Барабинская, 20 (Приложением № 1 к настоящему Техническому заданию).

**4. Требование к подрядной организации:**

4.1. Наличие действующей лицензии МЧС РФ на осуществление деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры.

4.2. Наличие у работников, выполняющих работы по должности начальника пожарной части, заместителя начальника пожарной части документов, подтверждающих получение высшего образования или среднего профессионального образования по специальности «пожарная безопасность», либо документов, подтверждающих получение иного высшего образования или среднего профессионального образования и наличие стажа работы в Государственной противопожарной службе на руководящих должностях не менее 3 лет, либо документов, подтверждающих прохождение профессионального обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательной программе пожарно-технического профиля.

4.3. Наличие у работников, выполняющих работы по должности специалиста по противопожарной профилактике (осуществляющих трудовую функцию по противопожарной профилактике), документов, подтверждающего получение профильного высшего или среднего профессионального образования.

4.4. Наличие у работников, выполняющих работы по должности «Диспетчер пожарной связи» документов, подтверждающих получение дополнительного профессионального образования по программе «Профессиональная переподготовка старших диспетчеров, диспетчеров служб пожарной связи» 250 ч. в лицензированной обучающей организации.

4.5. Наличие у работников, выполняющих работы по профессии водителя пожарного автомобиля водительских удостоверений категории «С» на право управления грузовыми автомобилями и документов, подтверждающих получение дополнительного профессионального образования по программе «Переподготовка водителей пожарных и аварийно-спасательных автомобилей, оборудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов» 250 ч. в лицензированной обучающей организации.

4.6. Наличие у работников, выполняющих работы по профессии пожарного - наличие документов, подтверждающих получение профессиональной подготовки по программе «Профессиональная подготовка по профессии 16781 «Пожарный» - 484ч.» в лицензированной обучающей организации.

4.7. Наличие у работников, выполняющих работы по должности командира отделения пожарной части - наличие документов, подтверждающих получение профессиональной подготовки по программе «Профессиональная переподготовка командиров отделений пожарных частей, 250 ч.» в лицензированной обучающей организации.

4.8. Наличие у работников, выполняющих работы по должности начальника караула пожарной части - наличие документов, подтверждающих получение профессиональной подготовки по программе не ниже «Профессиональная переподготовка помощников начальников караулов, 250 ч.» в лицензированной обучающей организации.

4.9. Наличие у работников, указанных в п.п.4.2., 4.4. - 4.8., документов, подтверждающих присвоение II квалификационной группы по электробезопасности.

4.10. Наличие у работников, указанных в п.п.4.2., 4.7.,4.8., заключения аттестационной комиссии ФПС МЧС о готовности работников к осуществлению самостоятельного руководства тушением пожаров.

4.11. Отсутствие медицинских противопоказаний для исполнения должностных обязанностей у лиц, указанных в п.п.4.2., 4.4. - 4.8.

4.12. Наличие документов, подтверждающих повышение квалификации, в области лицензируемого вида деятельности не реже 1 раза в 5 лет, у лиц, указанных в п.п.4.2., 4.4. - 4.8.

4.13. Наличие у Исполнителя опыта охраны от пожаров промышленных предприятий.


## **5. Требования к порядку заключения договора с подрядной организацией**

5.1. Потенциальный подрядчик разрабатывает и передает Заказчику коммерческое предложение с первоначальной ценой независимой оценки пожарного риска.


5.2. Выбор подрядной организации осуществляется по процедуре открытого тендера.

5.3. С подрядной организацией заключается договор по установленной ООО «Омсктехуглерод» форме.

Разработал:  
Ведущий специалист по противопожарной  
профилактике отдела ГО и ЧС

  
Д.Г. Малёв

Согласовано:  
Начальник отдела ГО и ЧС

  
И.Г. Матыскин

**Перечень услуг в области пожарной безопасности,  
оказываемых Исполнителем на объектах защиты Заказчика по адресу: г. Омск, ул. Барабинская, 20**

№ п/п	Наименование услуги	Требования к оказанию услуги	Объем
1.	<p>Организация деятельности персонала Исполнителя, осуществляющего охрану объектов защиты Заказчика от пожаров.</p>	<p>Организация круглосуточного дежурства персонала Исполнителя, осуществляющего охрану объектов Заказчика от пожаров осуществляется посредством посменных дежурств дежурных караулов в составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Начальник караула – 1 чел.;</li> <li>2. Командир отделения - 1 чел.;</li> <li>3. Водитель пожарного автомобиля – 1 чел.;</li> <li>4. Пожарный – 2 чел.;</li> <li>5. Диспетчер пожарной охраны – 1 чел.</li> </ol> <p>Для осуществления дежурства Исполнитель обеспечивает персонал спецодеждой, средствами индивидуальной защиты, смывающими и (или) обезвреживающими средствами, по нормам установленным законодательством РФ.</p> <p>Дежурство осуществляется на территории пожарного депо, переданной Заказчиком Исполнителю на период действия договора, с применением переданной Исполнителем Заказчику на период действия договора пожарной автотехники, оборудования и имущества.</p> <p>Исполнитель организует силами своего персонала охрану помещений пожарного депо и прилегающей к нему территории, поддержание в них необходимого порядка, производственной санитарии.</p>	<p>Круглосуточно, посменно.</p>
2.	<p>Организация деятельности газодымозащитной службы.</p>	<p>Создание в подразделении, охраняющем объекты защиты от пожаров и организация деятельности газодымозащитной службы в соответствии с требованиями Приказа МЧС РФ от 9 января 2013 г. № 3, в количестве не менее трех человек, прошедших специальное обучение и аттестацию на право использования СИЗОД (газодымозащитников), в каждом дежурном карауле.</p> <p>Организация Исполнителем на собственной материально-технической базе или за свой счет технического обслуживания и заправки дыхательных аппаратов на сжатом воздухе.</p> <p>Организация Исполнителем на собственной материально-технической базе или за свой счет тренировок газодымозащитников в теплодымокамерах и на полосах психологической подготовки, учебных башнях.</p>	<p>Организация деятельности газодымозащитников – круглосуточно, посменно.</p> <p>Организация технического обслуживания дыхательных аппаратов – согласно паспортов на изделия.</p> <p>Организация тренировок газодымозащитников – в соответствии с требованиями Приказа МЧС России от 26 октября 2017 г. № 472.</p>
3.	<p>Организация диспетчерской службы.</p>	<p>1. Выполнение диспетчерами из числа персонала дежурных караулов Исполнителя функции оперативного (дежурного) персонала в местах расположения приемных</p>	<p>Круглосуточно, посменно.</p>

		<p>станций автоматических систем противопожарной защиты объектов «Заказчика», смонтированных на пунктах связи пожарного подразделения.</p> <p>2. Прием сообщений от работников Заказчика, переданных лично или по средствам телефонной связи (тел.: 25-44, тел.: 25-12).</p> <p>3. Отправка дежурного караула на пожарном автомобиле к объекту на котором сработала автоматическая противопожарная система защиты, с которого поступило сообщение о пожаре.</p> <p>4. Вызов необходимых для тушения пожаров аварийных служб города (по требованию руководителя тушения пожара).</p> <p>5. Вызов дополнительных сил и средств пожарной охраны по телефону 01 (по требованию руководителя тушения пожара).</p>	<p>При возникновении несоответствия фактической численности персонала Исполнителя минимальной численность работников, силами которых Исполнитель оказывает услуги по договору.</p>
4.	<p>Обеспечение соответствия численности персонала минимальной численности работников, силами которых Исполнитель оказывает услуги по настоящему договору, определённому Приложением № 3 к настоящему Договору.</p>	<p>Исполнитель обеспечивает фактическую численность работников оказывающих услуги по Договору в количестве, не менее минимальной численности работников, установленной Приложением № 3 к настоящему Договору в порядке и сроки, установленные Трудовым Кодексом РФ.</p>	<p>Ежедневное ТО – в период смены дежурных караулов.</p> <p>ТО на пожаре, учении – согласно инструкции по эксплуатации завода-изготовителя.</p> <p>ТО после пожара, учения - в течении 10 мин. после возвращения пожарного автомобиля в пожарное депо.</p> <p>ТО-1, ТО-2, Сезонное ТО, с периодичностью, согласно приложению N 14 к Приказу МЧС РФ от 18 сентября 2012 года N 555 и График проведения ТО.</p>
5.	<p>Проведение технического обслуживания пожарных автомобилей, оборудования, снаряжения, инвентаря.</p>	<p>Техническое обслуживание пожарных автомобилей, оборудования инвентаря проводится силами персонала Исполнителя из числа дежурных караулов подразделения по охране объектов защиты Заказчика от пожаров.</p> <p>Техническое обслуживание проводится в объеме, установленном паспортами и инструкциями по эксплуатации техники, оборудования, снаряжения и инвентаря, и Приказом МЧС РФ от 18 сентября 2012 года N 555 в части касающейся технического обслуживания.</p> <p>Исполнитель разрабатывает график проведения ТО-1, ТО-2, сезонного ТО пожарной техники и согласовывает его с Заказчиком.</p>	<p>В соответствии с инструкцией по эксплуатации завода-изготовителя на дыхательные аппараты и Графика ТО дыхательных аппаратов на сжатом воздухе.</p>
6.	<p>Проведение технического обслуживания дыхательных аппаратов на сжатом воздухе.</p>	<p>Проведение технического обслуживания дыхательных аппаратов на сжатом воздухе Исполнитель осуществляет в соответствии с инструкцией по эксплуатации завода-изготовителя на дыхательные аппараты, на собственной материально-технической базе или за свой счет.</p> <p>Исполнитель разрабатывает график проведения технического обслуживания дыхательных аппаратов на сжатом воздухе и согласовывает его с Заказчиком.</p>	<p>В соответствии с паспортами и инструкциями по эксплуатации на заводо-изготовителей на дыхательные аппараты и Графика ТО дыхательных аппаратов на сжатом воздухе.</p>
7.	<p>Проведение испытаний пожарно-технического вооружения, оборудования и снаряжения, гидравлического оборудования (пожарных)</p>	<p>Испытание пожарно-технического вооружения, оборудования и снаряжения, гидравлического оборудования (пожарных насосов, рукавов, стволов и т.д.) Исполнитель осуществляет в соответствии с паспортами и (или) инструкциями по эксплуатации завода-изготовителя на пожарно-техническое вооружение, оборудование и снаряжение, гидравлическое оборудование, на собственной материально-технической базе, или за свой счет.</p>	<p>В соответствии с паспортами и инструкциями по эксплуатации на заводо-изготовителей на дыхательные аппараты и Графика ТО дыхательных аппаратов на сжатом воздухе.</p>

8.	насосов, рукавов, стволов и т. д.).	Исполнитель разрабатывает график проведения технического обслуживания дыхательных аппаратов на сжатом воздухе и согласовывает его с Заказчиком.	В объеме Плана профессиональной подготовки на период действия договора.
9.	Организация профессионального обучения и повышения квалификации персонала Исполнителя, оказывающего услуги по договору.	Исполнитель, руководствуясь Приказом МЧС России от 26 октября 2017 г. № 472 "Об утверждении Порядка подготовки личного состава пожарной охраны», организует профессиональное обучение персонала, силами которого оказывает услуги на объектах защиты Заказчика. Исполнитель, в течение месяца с начала действия договора, разрабатывает План профессиональной подготовки в соответствии с приложением № 1 к Приказом МЧС России от 26 октября 2017 г. № 472 и согласовывает его с Заказчиком.	В соответствии с приказом Исполнителя о направлении работников, оказывающих услуги по договору на повышение квалификации по должности, по профессии.
10.	Участие персонала Исполнителя в отработке Планов ликвидации аварийных ситуаций и учениях по ликвидации аварий на объектах защиты Заказчика.	Исполнитель исходящим письмом на адрес Заказчика направляет надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающие прохождение персоналом повышения квалификации, для соблюдения условий лицензирования. Персонал дежурного караула Исполнителя на пожарном автомобиле с огнетушителями веществами, пожарным оборудованием, инструментом, снаряжением принимает участие в учениях и отработках Планов ликвидации аварийных ситуаций, организуемых Исполнителем на охраняемых объектах защиты в части действий по тушению условных пожаров.	Согласно графика отработки ПЛАС Заказчика. Согласно плана проведения учений Заказчика.
11.	Разработка документов предварительного планирования действий по тушению пожаров.	Исполнитель, руководствуясь Приказом МЧС России от 25 октября 2017 г. № 467 "Об утверждении Положения о пожарно-спасательных гарнизонах" и Методическими рекомендациями по составлению планов тушения пожаров и карточек тушения пожаров (Письмо МЧС РФ от 1 марта 2013 года N 43-956-18), в части касающейся, разрабатывает в течение месяца с начала действия договора, План разработки и корректировки планов тушения пожаров и (или) карточек тушения пожаров на объекты защиты Заказчика и согласовывает его с Исполнителем. В течении срока действия договора выполняет разработку (корректировку) планов тушения пожаров и карточек тушения пожаров на объекты защиты Заказчика и по завершении срока действия Договора передает их Заказчику.	В объеме и в сроки установленные Планом разработки, корректировки планов тушения пожара и карточек тушения пожара.
12.	Изучение и отработка документов предварительного планирования персоналом Исполнителя.	Исполнитель, руководствуясь Приказом МЧС России от 26 октября 2017 г. № 472 "Об утверждении Порядка подготовки личного состава пожарной охраны», и на основании разработанного Плана План разработки и корректировки планов тушения пожаров и (или) карточек тушения пожаров на объекты защиты Заказчика, разрабатывает в течение месяца с начала действия Договора, и согласовывает с Заказчиком План изучения и отработки документов предварительного планирования персоналом дежурных караулов подразделения Исполнителя по охране объектов защиты от пожаров. Исполнитель организует изучение и отработку документов предварительного планирования согласно разработанного и согласованного Плана персоналом дежурных караулов подразделения Исполнителя по охране объектов защиты Заказчика от пожаров, с изучением планировки объектов, особенностей проездов, подъездов к объектам защиты, расположением наружных источников	В объеме и сроки, установленные Планом изучения и отработки документов предварительного планирования персоналом дежурных караулов подразделения Исполнителя по охране объектов защиты Заказчика от пожаров.

	<p>водоснабжения, проведение практической тренировки по развERTыванию оборудования, инструмента и снаряжения для тушения возгорания.</p>	<p>13. Тушение пожаров на территории и объектах защиты Заказчика.</p>	<p>Исполнитель обеспечивает прибытие персонала, осуществляющего охрану объектов защиты Заказчика от пожаров, в составе дежурного караула на пожарном автомобиле на пожарном автомобиле с огнетушителями веществами, пожарным оборудованием, инструментом, снаряжением на объект защиты Заказчика, с которого поступило сообщение о пожаре или сигнал пожарной автоматики, в течение времени, не превышающего 10 минут от момента поступления сообщения или срабатывания системы пожарной автоматики.</p> <p>Исполнитель организует тушение пожаров на территории и объектах Заказчика силами персонала, осуществляющего охрану объектов защиты Заказчика от пожаров, руководствуясь Приказом МЧС России от 16 октября 2017 г. № 444 "Об утверждении Боевого устава подразделений пожарной охраны, определяющего порядок организации тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ" и иными регламентирующими тушение пожаров документами МЧС (в том числе методическими рекомендациями по тушению пожаров и т.д.).</p> <p>Если на дежурстве находится дежурный караул в составе одного отделения пожарной охраны на пожарном автомобиле, то Исполнителю запрещается направлять дежурный караул на пожарном автомобиле на тушение пожара за пределы охраняемых объектов Заказчика, если между Заказчиком и руководителем территориального гарнизона пожарной охраны ФПС ГПС МЧС РФ не заключено, в рамках действующего Договора, соглашение о привлечении дежурного караула Исполнителя к тушению пожаров за территорией охраняемых объектов Заказчика, с определением подрайона выезда, порядка выезда за пределы охраняемых объектов и незамедлительного убытия с места пожара, при возникновении пожара на охраняемых объектах Заказчика.</p>	<p>С момента получения сообщения о пожаре от работников Заказчика или сигнала пожарной автоматики на объектах заказчика до ликвидации пожара.</p>
	<p>14. Участие в ликвидации аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах защиты Заказчика.</p>	<p>14. Участие в ликвидации аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах защиты Заказчика.</p>	<p>Исполнитель обеспечивает прибытие персонала, осуществляющего охрану объектов защиты Заказчика от пожаров, в составе дежурного караула на пожарном автомобиле на пожарном автомобиле с огнетушителями веществами, пожарным оборудованием, инструментом, снаряжением на объект защиты Заказчика, с которого поступило сообщение об аварии или чрезвычайной ситуации, в течение времени, не превышающего 10 минут от момента поступления сообщения о возникновении аварии или чрезвычайной ситуации на объектах защиты Заказчика. Персонал Исполнителя на пожарном автомобиле, с огнетушителями веществами, оборудованием, инструментом и снаряжением осуществляет ликвидацию аварии, или территории Заказчика под руководством руководителя ликвидации аварии, чрезвычайной ситуации на объекте защиты Заказчика работы по тушению пожара или дежурство в местах, в которых возможно возникновение пожара, возгорания.</p>	<p>С момента получения сообщения о пожаре от работников Заказчика или сигнала пожарной автоматики на объектах заказчика до ликвидации пожара.</p>
	<p>15. Организация наблюдения за противопожарным состоянием объектов защиты в рабочие дни в дневное время.</p>	<p>Осуществляется путем обхода объектов защиты Заказчика персоналом Исполнителя, выполняющим трудовую функцию по противопожарной профилактике объектов защиты Заказчика (далее – специалист по противопожарной профилактике).</p> <p>Маршрут дневного дозора № 1:</p>	<p>Ежедневно, в рабочие дни один дозор в период с 8:00 до 17:00.</p>	

	<p>Цеха № 2, 3, 4 и 19, котельная № 2, ТЭЦ малой мощности, ГПП, бомбоубежище № 143, ПЧ-9, нагнетательная, склад цеха № 15, УПФР, АБК, ГРУ, овоцехранилище, пути отстоя железнодорожных вагонов, объекты охраны и прилегающая к этим цехам территория.</p> <p>Маршрут дневного дозора № 2:</p> <p>Цеха № 1, 5, 11, 12, 13, 14, 17, 20, ТП-1, ТП-5, компрессорная, участок изготовления огнеупоров, участок пескоструйки, 15 (котельные № 1, 3, ТФК), ОМТС (все склады), бомбоубежище № 141 и 142, филиал столовой, корпус № 41, НФС. ЛОС, объекты охраны и прилегающая к этим цехам территория.</p> <p>В ходе осуществления дозора проверяется соблюдение требований Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 «О противопожарном режиме».</p> <p>По результатам дозора руководитель подразделения Исполнителя по охране объектов защиты Заказчика направляет в адрес должностного лица Заказчика - Директора Омской производственной площадки на бумажном носителе или по электронной почте информацию о выявленных на объектах защиты нарушениях Правил противопожарного режима в РФ.</p>	
16.	<p>Осуществляется путем объезда объектов защиты Заказчика персонала Исполнителя в составе отделения пожарной охраны на пожарном автомобиле, под руководством начальника дежурного караула.</p> <p>Маршрут ночного дозора, дозора в праздничные и выходные дни:</p> <p>Котельная № 2, цех № 2, эстакада слива цеха № 4, резервуарный парк цеха № 4, цех № 3, цех № 1, цех № 5, материальный склад, цех № 13, цех № 14, цех № 12, склад оборудования, заводоуправление, цех № 11, цех № 20.</p> <p>По результатам дозора руководитель подразделения Исполнителя по охране объектов защиты Заказчика направляет в адрес должностного лица Заказчика - Директора Омской производственной площадки на бумажном носителе или по электронной почте информацию о выявленных на объектах защиты нарушениях Правил противопожарного режима в РФ.</p>	<p>Организация наблюдения за противопожарным состоянием объектов защиты в рабочие дни в ночное время, в праздничные и выходные дни.</p>
17.	<p>Осуществляется специалистами по противопожарной профилактике Исполнителя, путем обследования, в составе комиссии, осуществляющей комплексную проверку, объектов защиты Заказчика, на соответствие требованиям пожарной безопасности, установленным следующими нормативными документами РФ: Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ;</p> <p>Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 «О противопожарном режиме»;</p> <p>Приказ Росстандарта РФ от 17 апреля 2019 года N 832 "Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"".</p>	<p>Участие в комплексных проверках состояния охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности подразделений Омской производственной площадки (в части охраняемых объектов защиты Заказчика).</p>
18.	<p>Заказчик направляет на бумажном носителе или .PDF-файлом по электронной почте копии Приказов, распоряжений в адрес руководителя подразделения Исполнителя по охране объектов защиты Заказчика.</p>	<p>Осуществление контроля приказов, распоряжений Заказчика о</p>

	выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты Заказчика.	Лица, указанные в п. 15, 16 настоящего Перечня услуг в области пожарной безопасности, в период осуществления мероприятий по наблюдению за противопожарным состоянием объектов защиты (п. 15, 16 настоящего Перечня услуг в области пожарной безопасности) осуществляют контроль исполнения Приказов, распоряжений Заказчика руководителями подразделений Заказчика на охраняемых от пожара объектах защиты. Результаты контроля приобщают к информации о выявленных на объектах защиты нарушениях Правил противопожарного режима в РФ, которую согласно требованиям п.15, 16 настоящего Перечня услуг в области пожарной безопасности, руководитель подразделения Исполнителя по охране объектов защиты Заказчика направляет в адрес должностного лица Заказчика - Директора Омской производственной площадки на бумажном носителе или по электронной почте.	позднее двух рабочих дней с установленных в поступивших копиях Приказов, распоряжений Заказчика сроков исполнения мероприятий по пожарной безопасности.
19.	Согласование нарядов-допусков на проведение огневых работ.	<p>В соответствии с действующей инструкцией Заказчика регламентирующей порядок проведения огневых работ.</p> <p>Согласующим лицом Исполнителя может выступать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Руководитель подразделения Исполнителя по охране объектов защиты Заказчика;</li> <li>- Заместитель руководителя подразделения Исполнителя по охране объектов защиты Заказчика;</li> <li>- Начальник дежурного караула подразделения Исполнителя по охране объектов защиты Заказчика;</li> <li>- Специалист по противопожарной профилактике Исполнителя.</li> </ul> <p>В процессе осмотра необходимо проверить выполнение противопожарных мероприятий, указанных в наряде-допуске, и, при необходимости, определить дополнительные меры пожарной безопасности, и потребовать их выполнения.</p>	В период действия договора, ежедневно, в объеме нарядов-допусков, поступивших на согласование.
20.	Контроль проведения огневых работ.	<p>Контроль соблюдения требований противопожарной безопасности РФ, требований действующей инструкции Заказчика регламентирующей порядок проведения огневых работ, противопожарных мероприятий, указанных в наряде-допуске. Осуществляется по запросу, переданному по средствам телефонной связи, электронной почты должностных лиц Заказчика:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Директор Омской производственной площадки;</li> <li>- Начальник отдела ГОиЧС;</li> <li>- Ведущий специалист по противопожарной профилактике отдела ГОиЧС.</li> </ul> <p>Контроль осуществляется путем обследования места проведения огневых работ. Контроль может осуществляться:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Руководителем подразделения Исполнителя по охране объектов защиты Заказчика;</li> <li>- Заместителем руководителя подразделения Исполнителя по охране объектов защиты Заказчика;</li> <li>- Специалистами по противопожарной профилактике Исполнителя,</li> <li>- Начальником дежурного караула подразделения Исполнителя по охране объектов защиты Заказчика путем выезда в составе дежурного караула на пожарном автомобиле на объект, или в период патрулирования территории Заказчика.</li> </ul>	В период действия договора, по запросу должностных лиц Заказчика.
21.	Дежурство на месте проведения огневых работ.	Дежурство персонала Исполнителя в составе отделения пожарной охраны на пожарном автомобиле, под руководством начальника дежурного караула.	В период действия договора, в объеме запросов должностного лица Заказчика.




	<p>Осуществляется по письменному запросу, или запросу, переданному по электронной почте должностным лицом Заказчика - Директором Омской производственной площадки.</p>	<p>В период действия договора, в объеме направлений службы управления персоналом Заказчика и запросов должностного лица Заказчика.</p>
<p>22. Обучение работников Заказчика мерам пожарной безопасности путем проведения вводного противопожарного инструктажа:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- со всеми работниками Заказчика, вновь принимаемыми на работу, независимо от их образования, стажа работы в профессии (должности);</li> <li>- с сезонными работниками Заказчика;</li> <li>- с командированными в организацию Заказчика работниками;</li> <li>- с обучающимися, прибывшими на производственное обучение или практику в организацию Заказчика;</li> <li>- с иными категориями работников (граждан) направленными не прохождение вводного противопожарного инструктажа Заказчиком.</li> </ul> <p>Осуществляется специалистами по противопожарной профилактике Исполнителя, по запросу, переданному по средствам телефонной связи, электронной почты должностным лицом Заказчика - Директором Омской производственной площадки или по направлению службы управления персоналом Заказчика.</p> <p>Вводный инструктаж проводится по программе, утвержденной Приказом руководителя организации Исполнителя и согласованной с Заказчиком. О проведении вводного противопожарного инструктажа делается запись в журнале учета проведения инструктажей по пожарной безопасности с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего. Журнал заводится Исполнителем, и ведется персоналом Исполнителя, осуществляющим функцию по противопожарной профилактике объектов защиты Заказчика, назначенным на проведение инструктажа Приказом руководителя организации Исполнителя. По завершении действия договора журнал с заверенными должным образом копиями приказов об утверждении программы инструктажа и назначении лиц, проводящих инструктаж, передается Заказчику.</p>	<p>Руководитель подразделения по охране объектов защиты Исполнителя, силами дежурного караула, с применением пожарной техники и пожарного оборудования, снаряжения, инвентаря оказывает помощь Заказчику в подготовке команд, и проведении соревнований добровольных пожарных дружин Заказчика.</p> <p>Соревнования проводятся на основании Положения и Приказа о проведении соревнований добровольных пожарных дружин Заказчика.</p>	
<p>23. Проведение соревнований добровольных пожарных дружин Заказчика.</p>	<p>Специалисты по противопожарной профилактике Исполнителя готовят и размещают информационные листовки с информацией о противопожарной обстановке в Омской области, пожарах на промышленных предприятиях РФ, новых нормативных требованиях РФ в области пожарной безопасности, о необходимости соблюдения требований противопожарной безопасности на производстве, напечатанной шрифтом Times New Roman, размер шрифта 14 в объеме не менее один лист бумаги размером А4 на информационных стендах подразделения Заказчика.</p>	<p>Ежемесячно в период действия договора на информационных стендах подразделений: цех №№ 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, ЛКК ТФК, УПФР, объекте защиты Бытовой корпус, проходная.</p>

25.	Анализ противопожарного состояния объектов защиты Заказчика.	<p>Специалисты по противопожарной профилактике Исполнителя подготавливают, а руководитель подразделения по охране объектов защиты Исполнителя направляет на бумажном носителе в адрес Заказчика Анализ противопожарного состояния объектов защиты Заказчика, отражающий следующие вопросы:</p> <p>1. Работа, проделанная Исполнителем за отчетный период на объектах Заказчика (количество выездов дежурных караулов на пожары, учения, сигналы пожарной автоматики, контроль проведения огневых работ, и другие мероприятия согласного настоящего Перечня услуг в области пожарной безопасности, оказываемых Исполнителем Заказчику)</p> <p>2. Нарушения требований пожарной безопасности, выявленные при проведении наблюдения за противопожарным состоянием объектов защиты, в период участия в комплексных проверках состояния охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности подразделений Омской производственной площадки, устраненные руководителями подразделений Заказчика.</p> <p>3. Рекомендуемые мероприятия по повышению уровня противопожарной защиты объекта.</p>	С периодичностью один раз в полугодие.
26.	Участие в проверке Заказчиком работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, пожарные водоемы).	<p>Руководитель подразделения по охране объектов защиты Исполнителя, силами дежурного караула, с применением пожарной техники и пожарного оборудования снаряжения, инвентаря оказывает помощь Заказчику в проведении проверки наружного противопожарного водоснабжения, выполнением следующих действий:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- открытие, закрытие крышек пожарных гидрантов,</li> <li>- установка на пожарные гидранты пожарной колонки;</li> <li>- открытие, закрытие клапана пожарного гидранта;</li> <li>- забор воды из пожарных водоемов пожарным автомобилем, в местах установки пожарных автомашин, обозначенных специальным знаком пожарной безопасности.</li> </ul> <p>Руководитель подразделения по охране объектов защиты Исполнителя принимает участие в работе комиссии по проверке работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, пожарные водоемы), подписывает (в качестве члена комиссии) акт проверки работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения, по устанавливаемой приказом Заказчика форме.</p>	С периодичностью один раз в полугодие, в сроки и объеме, указанные в Приказе Заказчика о проверке работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения.
27.	Участие в проверке Заказчиком работоспособности источников внутреннего противопожарного водоснабжения.	<p>Руководитель подразделения по охране объектов защиты Исполнителя, силами дежурного караула, с применением пожарной техники и пожарного оборудования, снаряжения, инвентаря оказывает помощь Заказчику в проведении проверки внутреннего противопожарного водоснабжения, выполнением следующих действий:</p> <p>а) проверка работоспособности внутреннего противопожарного водопровода в соответствии с «Методикой испытаний внутреннего противопожарного водопровода», разработанной ФГБУ ВНИИПО МЧС России, с составлением акта;</p> <p>б) проверка исправности пожарных клапанов внутреннего пожарного кранов в соответствии с «Методикой испытаний внутреннего противопожарного водопровода», разработанной ФГБУ ВНИИПО МЧС России, с составлением акта;</p> <p>в) проверка укомплектованности пожарных кранов пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями, с составлением акта;</p>	Мероприятия: а), б), в), с периодичностью один раз в полугодие, в сроки и объеме, указанные в Приказе Заказчика о проверке работоспособности источников внутреннего противопожарного водоснабжения. Мероприятия: г), д), с периодичностью один раз в год, в сроки и объеме, указанные в Приказе Заказчика о проверке работоспособности источников


		<p>г) испытание пожарных рукавов внутренних пожарных кранов в соответствии с паспортами на пожарные рукава и (или) «Методическим руководством по организации и порядку эксплуатации пожарных рукавов», разработанной ФГБУ ВНИИПО МЧС России, с составлением акта;</p> <p>д) перекатка пожарных рукавов внутренних пожарных кранов с составлением акта;</p> <p>е) опломбирование пожарных кранов после проверки.</p> <p>Руководитель подразделения по охране объектов защиты Исполнителя принимает участие в работе комиссии по проверке работоспособности источников внутреннего противопожарного водоснабжения (внутренних пожарных кранов), подписывает (в качестве члена комиссии) акт проверки работоспособности источников внутреннего противопожарного водоснабжения, по устанавливаемой приказом Заказчика форме.</p>	<p>внутреннего противопожарного водоснабжения.</p>
28.	<p>Участие в проверках работоспособности систем противопожарной защиты объектов защиты Заказчика (автоматических установок пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре).</p>	<p>Осуществляется специалистами по противопожарной профилактике Исполнителя, путем проверки работоспособности систем противопожарной защиты объектов защиты Заказчика (автоматических установок пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре), в составе комиссии Заказчика, в соответствии с инструкцией по эксплуатации системы противопожарной защиты, разработанной изготовителем системы, и (или) регламентом технического обслуживания систем противопожарной защиты Заказчика.</p>	<p>Согласно графика проверки работоспособности систем противопожарной защиты Заказчика.</p>

Разработал:  
Ведущий специалист по противопожарной профилактике отдела ГО и ЧС



Д.Г. Малёв

Согласовано:  
Начальник отдела ГО и ЧС



И.Г. Матыскин

**Минимальная численность работников,  
силами, которых Исполнитель оказывает услуги Заказчику**

№ п/п	Должность / трудовая функция	Количество работников, чел.
1.	Начальник пожарной части	1
2.	Заместитель начальника пожарной части	1
3.	Начальник караула	4
4.	Командир отделения	4
5.	Пожарный	9
6.	Водитель пожарного автомобиля	5
7.	Диспетчер	4
8.	Специалист по противопожарной профилактике	2

Разработал:  
Ведущий специалист по противопожарной  
профилактике отдела ГО и ЧС


Д.Г. Малёв

Согласовано:  
Начальник отдела ГО и ЧС

И.Г. Матыскин