

# ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 3

Утверждаю  
Технический директор  
С.В. Лутовиков  
«29» 12 2021г.

Капитальный ремонт ЦШТУ №1 технологического потока №1 антикоррозионная защита отделения улавливания. Фильтр рукавный ФР-1200 поз.Х1-1 (Инв.№ к00001556)

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материалы (Подрядчика)	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Фильтр рукавный ФР-1200 тех.потока №1 поз.Х1-1(Инв.№ к00001556)								
1.	Очистка кварцевым песком внутренних поверхностей рукавного фильтра с рамой подвеса (для дефектовки оборудования)	м <sup>2</sup>	223	Подрядчик	Песок кварцевый	т	7,136	
2.	Очистка кварцевым песком внутренних поверхностей рукавного фильтра с рамой подвеса	м <sup>2</sup>	223	Подрядчик	Песок кварцевый	т	7,136	
3.	Обеспыливание внутренней поверхности рукавного фильтра с рамой подвеса	м <sup>2</sup>	223	Подрядчик				
4.	Обезжиривание внутренней поверхности рукавного фильтра с рамой подвеса	м <sup>2</sup>	223	Подрядчик	Уайт-спирит (нефрас-С4-155/200) ГОСТ 3134-78	кг	72	
5.	Окраска внутренней поверхности рукавного фильтра с рамой подвеса эмалью КО-814 в два слоя	м <sup>2</sup>	223	Подрядчик	Эмаль КО-814 ГОСТ11066-74	кг	67	
					Растворитель Р-5	кг	11	
					Растворитель Р-5	кг	14	

Согласовано:

Начальник ЦШТУ №1

Д.М. Алехин

**Капитальный ремонт ЦШТУ №1 технологического потока №1 антикоррозийная защита отделения улавливания. Фильтр рукавный  
ФР-1200 поз. Х1-1 (Инв.№ к00001556)**

Мастер ЦШТУ №1

  
Е.Д. Гецман

Главный механик

  
Ю.Н. Телятников

Ведущий инженер/инженер-механик

  
А.Д. Марков