

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 9

Утверждаю
Технический директор
С.В. Лутовинов
«24» 12 2024 г.

Капитальный ремонт ЦШТУ №1 технологического потока №1 антикоррозионная защита отделения улавливания. Фильтр рукавный ФР-1000 поз. Х21-1 (доулавливания) (Инв.№ к00001582).

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал (Подрядчика)	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Фильтр рукавный ФР-1000 тех.потока №1 поз.Х21-1(доулавливания) (Инв.№ к00001582)								
1.	Очистка кварцевым песком внутренних поверхностей рукавного фильтра с рамой подвеса (для дефектовки оборудования)	м ²	290	Подрядчик	Песок кварцевый	т	9,28	
2.	Очистка кварцевым песком внутренних поверхностей рукавного фильтра с рамой подвеса	м ²	290	Подрядчик	Песок кварцевый	т	9,28	
3.	Обеспыливание внутренней поверхности рукавного фильтра с рамой подвеса	м ²	290	Подрядчик				
4.	Обезжиривание внутренней поверхности рукавного фильтра с рамой подвеса	м ²	290	Подрядчик	Уайт-спирит (нефрас-С4-155/200) ГОСТ 3134-78	кг	93	
5.	Окраска внутренней поверхности рукавного фильтра с рамой подвеса эмалью КО-814 в два слоя	м ²	290	Подрядчик	Эмаль КО-814 ГОСТ11066-74	кг	87	
					Растворитель Р-5	кг	14	

Согласовано:

Начальник ЦШТУ №1


 Д.М. Алехин

Капитальный ремонт ЦШТУ №1 технологического потока №1 антикоррозийная защита отделения улавливания. Фильтр рукавный
ФР-1000 поз. Х21-1 (Инв.№ к00001582)

Мастер ЦШТУ №1

Главный механик

Ведущий инженер/инженер-механик


Е.Д. Ешман


Ю.Н. Телятников


А.Д. Марков