

Утверждаю
 Технический директор
 ВФ ООО Омсктехуглерод
 Мещеряков Д.А.
 «22» 03 2022г.

Дефектная ведомость ВФ-00000024 от 22.03.2022

Наименование: Текущий ремонт коллектор диам 1200. Инв. №00005094. Цех №15. Ремонт коллектора остаточного газа.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Демонтаж фланцевой задвижки с электроприводом Ду 1000 (с разделкой в металлолом)/монтаж задвижки Ду 1000 Ру4 фланцевой с электроприводом.	шт	1	Подрядчик	Задвижка 30с947нж Ду1000Ру4 с электроприводом и КОФ Гайка М27 Шпилька М27х150 ГОСТ 9066-75	шт кг шт	1 19,62 28	9

Общий раздел для доп.информации:

1. При производстве всех работ, указанных в данной дефектной ведомости используется материал заказчика.
2. Для выполнения работ используются электроды подрядчика.
3. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории предприятия

Лист согласований:

Главный энергетик

Начальник Цеха №15

Мастер по ремонту котельного оборудования

Ведущий инженер теплотехник

Некрылов И.Г.

Сухоруков Д.Ю.

Можин А.А.

Слета А.Н.