

Утверждаю

Технический директор

ООО "Омсктехуглерод"

 Дмитрийев А. М.

«08» 08 2022 г.

Дефектная ведомость ЗТ-00000138 от 08.08.2022

Наименование: Капитальный ремонт котла-утилизатора СК-29/24 № 12. Покраска металлострукций.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
Котел СК -29/24 (Инв.№ 00.00004287)								
1	Обеспыливание поверхности котла сжатым воздухом перед покраской на высоте до 25м. 2 560 м2	м2	2 560	Подрядчик				
2	Обезжиривание металлострукций котла на 1 раз на высоте до 25м. 2 560 м2.	м2	2 560	Подрядчик	Растворитель 646 10 л	шт	38	
3	Покраска металлострукций котла в 2 слоя на высоте до 25м. 2 560 м2.	м2	5 120	Подрядчик	Эмаль КО-814 серебристая Растворитель 646 10 л	кг шт	600 26	

Общий раздел для доп. информации:

Основной материал для производства работ - Заказчика. Работа производится в действующей котельной в условиях работающего оборудования (покраска включает в себя релетчатые металлострукции, трубопроводы, горелки, арматуру, штурвала, перила). Работы на котле выполняются с использованием страховочных поясов подрядной организации. Вспомогательные материалы и инструмент, необходимые для работ по покраске - Подрядной организации.

Лист согласований:

Старший мастер по ремонту котельного оборудования

Начальник цеха № 15

Заместитель главного энергетика

Главный энергетик


Кравченко Ю. А.

Баснарв В. И.

Титоров В. А.

Кирилгенко А. Н.