

Техническое задание**на выполнение работ по капитальному ремонту электродвигателя СТМ-1500-2**

1. Контактное лицо по организационным вопросам: Руководитель группы тендерных процедур Лаврова Наталья Ивановна тел. (3812) 91-05-89, tender@omskcarbon.com

2. Контактное лицо по техническим вопросам: Заместитель главного энергетика по электроснабжению ВФ ООО «Омсктехуглерод» Некрылов Иван Геннадьевич, тел. +7 8442 665895; ivan.nekrilov@omskcarbon.com

3. Общие требования к условиям и порядку выполнения работ:**А. Требования к месту выполнения работ**

по капитальному ремонту электродвигателя, тип СТМ-1500-2:

-ВФ ООО «Омсктехуглерод» цех №15, 400029, г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, 61

Б. Требования к срокам выполнения работ:

Дата начала работ - 15.03.2022г.

Дата завершения работ - 30.06.2022г.

В. Краткое описание работы:

Капитальный ремонт электродвигателя СТМ-1500-2 с номинальными данными 1500кВт / 3000 об.мин., U=6кВ, секционная укладка обмоток:

- 1) Перевозка электродвигателя к месту ремонта (территория подрядной организации) и обратно;
- 2) Дефектовка электродвигателя (в присутствии специалиста ВФ ООО «Омсктехуглерод» по требованию Заказчика);
- 3) Ремонт ротора с заменой катушек;
- 4) Ремонт статора с использованием новой или старогодной меди по результатам дефектов;
- 5) Контрольные испытания с выдачей протокола (по требованию заказчика в его присутствии);
- 6) Расчет стоимости с учетом возврата цветного лома.

4. Требования к составу тендерного предложения участника

Участник должен представить следующие заверенные им документы:

- выписка из реестра членов СРО на дату подачи заявки на участие в отборе;
- лицензии на осуществление деятельности не требуется;

прочие разрешительные документы:

- аккредитация лаборатории.

Участник должен указать информацию по следующим основным материально-техническим ресурсам:


- наличие необходимого оборудования и инструментов для проведения работ.
- Автомобиль для перемещения ТМЦ;


Участник должен предоставить информацию по следующим категориям основных рабочих:

- ИТР, задействованный в процессе ремонта.
- слесарь.

Главный энергетик

Технический директор





Арсёнов А.А.

Мешеряков Д.А.