

Техническое задание

на выполнение работ по капитальному ремонту РЗиА электрооборудования

1. Контактное лицо по организационным вопросам: Руководитель группы по тендерной работе Лаврова Наталья Ивановна тел. (3812) 91-05-89, tender@omskcarbon.com

Контактное лицо по всем техническим вопросам: зам. главного энергетика по электроснабжению, Лябаев Госман Балташович, тел. (3812) 91-04-26, 8-913-140-54-61, gosman.lyabayev@omskcarbon.com

2. Общие требования к условиям и порядку выполнения работ:

А. Требования к месту выполнения работ:

Капитальный ремонт РЗиА электрооборудования производится на территории Омской производственной площадки ООО «Омсктехуглерод», г. Омск, ул. Барабинская, 20

Б. Требования к срокам выполнения работ:

Дата начала работ – 17 апреля 2023 года

Дата завершения работ – 31 декабря 2023 года

В. Краткое описание работы:

Наименование работ:	Сроки проведения
- КР РЗиА. Дымосос №34. Замена аппаратуры	15.05.-30.06.2023
- КР РЗиА. Дымосос №34. Наладка аппаратуры	15.05.-30.06.2023
- КР РЗиА. Дымосос №34. Корректировка ПМС	15.05.-30.06.2023
- КР РЗиА. Оборудование котельной №3. ПЭН-1, 2, 3, 4. Замена аппаратуры	05.06.-30.08.2023
- КР РЗиА. Оборудование котельной №3. ПЭН-1, 2, 3, 4. Наладка аппаратуры	05.06.-30.08.2023
- КР РЗиА. Оборудование котельной №3. ПЭН-1, 2, 3, 4. Корректировка ПМС	05.06.-30.08.2023
- КР РЗиА. РУ. РУ-2 (Т-1, 2 ТП-2). Замена аппаратуры	03.07.-30.09.2023
- КР РЗиА. РУ. РУ-2 (Т-1, 2 ТП-2). Наладка аппаратуры	03.07.-30.09.2023
- КР РЗиА. РУ. РУ-2 (Т-1, 2 ТП-2). Корректировка ПМС	03.07.-30.09.2023
- КР РЗиА. РУ. РУ-2 (Т-1, 2 ТП-10). Замена аппаратуры	03.07.-30.09.2023
- КР РЗиА. РУ. РУ-2 (Т-1, 2 ТП-10). Наладка аппаратуры	03.07.-30.09.2023
- КР РЗиА. РУ. РУ-2 (Т-1, 2 ТП-10). Корректировка ПМС	03.07.-30.09.2023
- КР РЗиА. РУ. НОМ ЗРУ-10 яч. №9, 49, 14, 44. Замена аппаратуры	17.09.-31.12.2023
- КР РЗиА. РУ. НОМ ЗРУ-10 яч. №9, 49, 14, 44. Наладка аппаратуры	17.09.-31.12.2023
- КР РЗиА. РУ. НОМ ЗРУ-10 яч. №9, 49, 14, 44. Корректировка ПМС	17.09.-31.12.2023

Сроки проведения работ могут корректироваться

3. Требования к составу конкурсного предложения участника

Участник должен представить следующие заверенные им документы:

- выписку из реестра членов СРО

лицензии на осуществление деятельности:

- Наличие собственной испытательной лаборатории (свидетельство о регистрации данной лаборатории)

Участник должен указать информацию по следующим основным материально-техническим ресурсам:

- электроинструмент;

- поверенное испытательное оборудование;

- поверенные измерительные приборы;

Участник должен указать информацию по следующим категориям основных рабочих:

- инженерно-технические работники по ремонту и наладке устройств РЗиА, устройств противоаварийной автоматики, которые непосредственно будут производить данные работы, с правом проведения работ по высоковольтным испытаниям и измерениям, с опытом работы не менее 5-и лет, с предоставлением заверенных подтверждающих документов (копии трудовых книжек, свидетельств, лицензий, сертификатов и т.д.) на каждого руководителя работ, производителя работ и членов бригад.

Персонал, проводящий ремонтные и наладочные работы, должен иметь опыт выполнения аналогичных работ на промышленных предприятиях, а также опыт работы как с электромеханическими так и цифровыми устройствами РЗиА, устройствами противоаварийной автоматики, с оборудованием и приборами для проверки и наладке устройств РЗиА;

Подрядчик по результатам работы в обязательном порядке должен предоставить Заказчику разработанные принципиально-монтажные схемы, чертежи, необходимую разработанную документацию (даже при отсутствии заводской проектной документации), скорректированные схемы, акты и протоколы испытаний.

Заместитель главного энергетика по ЭС



Г.Б. Лябаев

Технический директор



А.М. Дмитриев