

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 6-38

Текущий ремонт коллектор отходящих газов. Инв. №000005108. Цех №10. Ремонт коллектора остаточного газа.

№ п/п	Наименование дефекта	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Исполнитель	Материалы заказчика	Ед. изм.	Кол-во	Срок ремонта *	
									начало	конец
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Физический износ	Демонтаж (в металлолом). монтаж задвижки Ду 1200 Руб фланцевой с электроприводом	шт	1	Подрядчик	Задвижка 30с947нж Ду1200Руб с электроприводом и КОФ, комплектом прокладок и митизами	шт	1	✓	

Рабочее давление трубопровода 0,5 кг/см2.

Для выполнения работ используются электроды подрядчика.

Весь комплекс работ выполняется вне здания котельной.

* Срок проведения работ в соответствии с графиком производства работ.

Зам. начальника цеха №10 _____ Д.Н. Леонов

СОГЛАСОВАНО:

Главный энергетик-начальник отдела _____ Кострома С.В.

Зам. начальника отдела по теплотехнике _____ Д.Н. Хандохин

Начальник цеха №10 _____ А.А. Козлов

"01" 06 2020г.

"01" 06 2020г.

"01" 06 2020г.

"01" 06 2020г.

(Handwritten signatures)

(Handwritten signature)