

Утверждаю:  
 Директор ВФ  
 ООО "Омсктехуглерод"

\_\_\_\_\_ С.И. Бардушко  
 " " \_\_\_\_\_ 2017г.

**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №35**

**Капитальный ремонт на объекте: "Автодорога к складу пропана" инв. №00000153** ✓


№ пп	Наименование дефектов	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материалы подрядчика	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Раздел 1. Площадка</b>								
1	Трещины, просадка, провалы	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной: до 110 мм	м2	171 ✓	Подрядчик			
2		Вывоз строительного мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 1 км	т	35,91	Подрядчик			
3		Розлив вяжущих материалов S=171м2	тн	0,162	Подрядчик	Битум БНД60/90	тн	0,167
4		Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона (толщиной до 7см, S=171м2)	тн смеси	27,72	Подрядчик	Асфальтобетонная смесь горячая крупнозернистая пористая, марки II, ГОСТ 9128-97	тн	28
5		Розлив вяжущих материалов S=171м2	тн	0,097	Подрядчик	Битум БНД60/90	тн	0,1
6		Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	м2 покрытия	171 ✓	Подрядчик	Асфальтобетонная смесь горячая мелкозернистая плотная, марки II, типа Б, ГОСТ 9128-97 Битум БНД60/90	тн	16,52
7	Смещены колодцы	Ремонт люков и кирпичных горловин колодцев и камер	люк	1	Подрядчик	Бетон, класс В15 Кирпич керамический	м3 шт	0,35 17

*8 мая*

*С.И. Бардушко*


1	2	3	4	5	6	7	8	9
8		Приготовление тяжелых кладочных растворов: цементных марки 100	м3	0,03	Подрядчик	Песок Цемент	тн тн	0,06 0,01
<b>Раздел 2. Ямочный ремонт</b>								
9	выбоины, трещины	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 5 м2	м2	5,56	Подрядчик	Асфальтобетонная смесь горячая мелкозернистая плотная, марки II, типа Б, ГОСТ 9128-97 Битум БНД60/90	тн тн	0,70 0,004
10	выбоины, трещины	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 25м2	м2	50,0	Подрядчик	Асфальтобетонная смесь горячая мелкозернистая плотная, марки II, типа Б, ГОСТ 9128-97 Битум БНД60/90	тн тн	5,95 0,035
11		Погрузка вручную строительного мусора в автомобили-самосвалы	тн	5,0	Подрядчик			
12		Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 17 км	тн	5,0	Подрядчик			
<b>Раздел 3. Устройство дорожного покрытия между ж/д переездами №5 и №6</b>								
13		Розлив вяжущих материалов S=262,5м2	тн	0,15	Подрядчик	Битум БНД60/90	тн	0,154
14	ПРОВАЛЫ, ТРЕЩИНЫ	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона (б=7см, S=262,5м2)	тн смеси	42,55	Подрядчик	Асфальтобетонная смесь горячая крупнозернистая пористая, марки II, ГОСТ 9128-97	тн	42,98
15		Розлив вяжущих материалов S=262,5м2	тн	0,150	Подрядчик	Битум БНД60/90	тн	0,154
16		Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	м2 покрытия	262,5	Подрядчик	Асфальтобетонная смесь горячая мелкозернистая плотная, марки II, типа Б, ГОСТ 9128-97 Битум БНД60/90	тн тн	25,36 0,003

Начальника СтрО




В.Ю. Березин

Инженер



А.А. Кривошей

404. 14. 2018

 Starchakov S.A.  
Главный бухгалтер Е.В. Валарица Е.В.

