



Согласовано:  
Заместитель тех. директора по строительству  
ВФ ООО "Омсктехуглерод"

  
Касимов А.И.  
" 04 " " 06 " 2018г.

Утверждаю:  
Директор ВФ ООО "Омсктехуглерод"

  
Барадушко С.И.  
" 04 " " 06 " 2018г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 64 от 04.06.2018г.

Капитальный ремонт на объекте: "Асфальтобетон автодорога от ПК0 до ПК18". Инв. № 00005004 ✓

10-19

№ пп	Наименование дефектов	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Исполнитель	Материалы подрядчика и заказчика	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	выбоины, просадка	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 5 м2	м2	2,25	Подрядчик	Асфальтобетонная смесь горячая мелкозернистая плотная марки II, типа Б ГОСТ 9128-97	тн	0,3
						Битум дорожный БНД 60/90	тн	0,002
2	просадка, трещины, выбоины	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонныс помощью молотков тол.100мм	м2/м3	48/4,8	Подрядчик			
3		Погрузка строительного мусора на автомобили-самосвалы экскаватором	тн	10,56	Подрядчик			
4		Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 1 км	тн	10,56	Подрядчик			
5		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня б=100мм	м3	4,8	Подрядчик	Щебень марки 600 фракция 20-40мм(материал заказчика)	тн	7,86
7		Розлив вяжущих материалов на щебеночное основание S=48м2	тн	0,073	Подрядчик	Битум дорожный БНД 60/90	тн	0,075






1	2	3	4	5	6	7	8	9
8		Устройство асфальтобетонных покрытий толщиной 6 см однослойных из горячей крупнозернистой пористой асфальтобетонной смеси	м2	48	Подрядчик	Асфальтобетонная смесь горячая крупнозернистая пористая марки II, ГОСТ 9128-97	тн	6,67
						Битум дорожный БНД 60/90	тн	0,001
9		Розлив вяжущих материалов S=48м2	тн	0,029	Подрядчик	Битум дорожный БНД 60/90	тн	0,03
10		Устройство асфальтобетонных покрытий толщиной 4 см однослойных из горячей мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси	м2	48	Подрядчик	Асфальтобетонная смесь горячая мелкозернистая плотная марки II, типа Б ГОСТ 9128-97	тн	4,64
						Битум дорожный БНД 60/90	тн	0,001

Начальник СтрО

  
Бирюков М.С.

Начальник цеха №8

  
Пахомов С.Е.



