

Утверждаю  
Технический директор  
ООО "Омсктехуглерод"

  
Дмитриев А.М.  
« 22 » 11 2022 г.

Дефектная ведомость ЗТ-00000150 от 15.09.2022

Наименование: Текущий ремонт трубопроводов охлаждающей воды ТЭЦ 00.00002509.00

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Задвижка 30с946нж Ду-500 Ру10 № ЦВ-12; ЦВ-13; ЦВ-14; ЦВ-33								
1	Демонтаж стальной фланцевой задвижки 30с946нж Ду500мм Ру10	шт	4	подрядная организация	Задвижка 30с946нж Ду500мм Ру10 с КОФ и метизами	шт	4	в лом
2	Изготовление катушки из стальной трубы Ду 500мм L-240мм (приварка фланцев к стальной трубе. Вес фланца - 28 кг)	шт	4	подрядная организация	Труба ф530х6 ст09Г2С ТУ14-3-1128-2000	т	0,152	
					Электроды УОНИИ 13/55 ф3,0мм ESAB	кг	18	
	Фланец плоский Ду500 Ру10 для шиберных затворов тип EB (гайки, болты)	шт	8					
3	Демонтаж электродвигателя запорной арматуры 30с946нж Ду500мм (вес 60кг)	шт	4	подрядная организация				в лом
4	Монтаж шиберного затвора Ду500 Ру10 с электроприводом	шт	4	подрядная организация	Затвор шиберный EB-01-500-ISO-E Ду500 Ру10 с электроприводом	шт	4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

**Общий раздел для доп. информации:**

Работы производятся в действующем помещении цеха, в стеснённых условиях. Материалы по ДВ – Заказчика. ГПМ, внутрипроектный транспорт, прочие материалы (не включенные в ДВ) – Подрядчика.

**Разработано:**

Старший мастер по ремонту парогазотурбинного оборудования

Начальник цеха


**Согласовано:**

Главный энергетик


Заместитель главного энергетика по теплотехнике



Козырев А.А.  
Сасин С.И.



Кирилёнок А.Н.



Титоров В.А.