

Утверждаю

Технический директор
ООО "Омсктехуглерод"

 Дмитрийев А.М.

« 10 » 02 2022 г.

Дефектная ведомость ЗТ-00000275 от 22.09.2021

Наименование: Текущий ремонт паровой турбины №1 П6-1,2/05 с заменой приборов осевого сдвига ротора и тахометра

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал	Ед. изм.	Кол-во	Примечание	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Система регулирования (Инв. № 00.00002514)									
1	Разборка, устранение дефектов, сборка рычажных связей системы парораспределения турбины	шт	2	Подрядчик					
2	Устранение протечки масла	шт	1	Подрядчик	Герметик прокладка АБРО красный Ветошь х/б	шт кг	2 5		
Ротор турбины (Инв. № 00.00002514)									
3	Шлифовка опорной шейки ротора (без вскрытия цилиндра) турбины, диаметр шейки до 300 мм	шт	1	Подрядчик	Шлифлист ткан. 230x280 М50 (Р320)	шт	10		
Подшипник опорно-упорный №1 (Инв. № 00.00002514)									
4	вскрытие и закрытие крышки переднего подшипника опорно-упорного №1 турбины с устранением протечек масла, диаметр вкладыша подшипника 180 мм	шт	1	Подрядчик	Растворитель 646 1л	шт	1		
5	Ремонт без замены (перезаковки) вкладыша без выемки ротора передней опоры турбины: опорно-упорный подшипник с восстановлением зазоров.	шт	1	Подрядчик					
Подшипник опорный №2,3 (Инв. № 00.00002514)									

6	Вскрытие и закрытие крышки заднего подшипника турбины с устраниением протечек масла, диаметр вкладыша подшипника до 200 мм	шт	1	Подрядчик	Герметик прокладка АБРО красный 85г	шт	2	
7	Восстановление зазоров маслоуплотителей переднего и заднего подшипников турбины	шт	2	Подрядчик	Ветошь х16	кг	5	
Стояк подшипника генератора Т-6-2 УЗ ст в комплекте с вкладышем и лабиринтными уплотнениями, шт (Инв.№ 00.00002527)								
8	Ремонт опоры РТ-РГ без выемки роторов диаметром вкладышей подшипников №4	шт	1	Подрядчик				
Турбогенератор (Инв.№ 00.00002527)								
9	Устранение дефектов центровки валопровода турбоагрегата	шт	1	Подрядчик				Центровка валопровода турбина - генератор

Общий раздел для доп. информации:

Производство работ в действующем производственном цехе. Материалы по дефектной ведомости предоставляет Заказчик. Внутрипостроечный транспорт, ГТМ, в том числе транспорт для получения материалов со склада Заказчика и перемещение их к месту выполнения работ – предоставляет Подрядчик.

Составил:

Старший мастер по ремонту парогазотурбинного

Проверил:

Начальник турбинного участка

Лист согласований:

Начальник цеха

Заместитель главного энергетика по теплотехнике

Главный энергетик

Козырев А.А.

Щербakov И.В.

Сасин С.И.

Титоров В.А.

Кирилленко А.Н.