

Утверждаю

Технический директор

ВФ ООО "Омсктехуглерод"

Мещеряков Д.А.

« 28 » 03 20 22 г.

Дефектная ведомость ВФ-00000033 от 28.03.2022

Наименование: Текущий ремонт на объекте: Газопровод природ газа от ГРП до котельн №2 инв. №000000330. Цех №15.

Замена запорной арматуры.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Демонтаж фланцевой задвижки (в металломе)/монтаж фланцевой задвижки Ду 200мм Ру 16 с КОФ	шт	2	Подрядчик	Задвижка 30нж41нж Ду200 Ру16 с КОФ ГОСТ 5762-2002 Болт М20х90 Гайка М 20	шт кг кг	2 18,56 4,09	

Общий раздел для доп. информации:

1. При производстве всех работ, указанных в данной дефектной ведомости используется материал заказчика.
2. Для выполнения работ используются электроды подрядчика.
3. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещении котельной №2.

Лист согласований:

Главный энергетик

Начальник Цеха №15

Мастер по ремонту котельного оборудования

Ведущий инженер теплотехник

Некрылов И.Г.

Сухоруков Д.Ю.

Можин А.А.

Слета А.Н.