

Главный инженер
 ВФ 000 Омсктехуплдерод.
 А.А. Купряшев
 05 06 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ
 Технический директор
 ООО "Омсктехуплдерод"
 Афанасьев А.А.
 " " " 2019 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 17-38
 Текущий ремонт главный паровой коллектор котельной №2 инв. №00000352. Цех №10. Замена задвижек

№ п/п	Наименование дефекта	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Исполнитель	Материалы заказчика	Ед. изм.	Кол-во	Срок ремонта *	
									начало	конец
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Физический износ	Демонтаж (в металлолом), монтаж задвижек 30с76нж Ду50 Ру63 под приварку	шт	2	подрядчик	Задвижка 30с76нж Ду50 Ру63 под приварку	шт	2		
2	Физический износ	Демонтаж (в металлолом), монтаж трубопровода Ду 57х6мм L-2м	т	0,015	подрядчик	Труба 57х6 ст20 ГОСТ 8732-78	т	0,016		
3	Физический износ	Демонтаж (в металлолом), монтаж задвижки Ду 250 Ру63 под приварку	шт	1	подрядчик	Задвижка Ду 250 Ру63 под приварку	шт	1		

6/10/19

Афанасьев А.А.

№ п/п	Наименование дефекта	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Исполнитель	Материалы заказчика	Ед. изм.	Кол-во	Срок ремонта *	
									начало	конец
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
4	Физический износ	Демонтаж (в металлогором), монтаж трубопровода Ду 273x10мм L-2м	т	0,129	подрядчик	Труба 273x10 ст20 ТУ 14-3Р-55-2001	т	0,134		

Для выполнения работ используются электроды подрядчика.

Весь комплекс работ выполняется внутри производственного помещения.

* Срок проведения работ в соответствии с графиком производства работ.

Зам. начальника цеха №10 Д.Н. Леонов "20" "05" 2019г.

СОГЛАСОВАНО: Кострома С.В. "20" "05" 2019г.

Главный энергетик-начальник отдела А.Н. Слега "20" "05" 2019г.

Ведущий инженер по теплотехнике А.А. Козлов "20" "05" 2019г.

Начальник цеха №10 А.А. Козлов "20" "05" 2019г.

6 мая

[Handwritten signature]