

**Дефектная ведомость № 229 17.10.2016 г.**  
 Капитальный ремонт нежилого помещения (Склад на ул. Бахтурова 4) инв № 00008581  
 ремонт оголовков колонн каркаса

УТВЕРЖДАЮ  
 Директор ВФ  
 ООО "Омсктехуглерод"  
 Галимский Е.В.  
 2017 г.

№ п/п	Наименование дефектов	Наименование работ	Ед.изм	Кол	Исполнитель	Материал	Ед. изм	Кол.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		Очистка м/щетками поверхности бетона и арматуры	м2	92	Подрядчик			
2		Пробивка борозд в кирпичных стенах 0,05*0,15*0,4	шт/м	180/72	Подрядчик			
3		Срубка неровностей с ж/бетонных колонн	м2	45	Подрядчик			
4		Устройство лесов высотой до 10 м вертикальной проекции	м2	540				
5		Очистка м/щетками м/конструкций	м2	68	Подрядчик			
6		Обработка бетонных поверхностей колонн бетоноконтактом за 2 раза	м2	92	Подрядчик	Бетоноконтакт		
7	Разрушение	Усиление оголовков колонн м/конструкциями	тн	2,83 ✓	Подрядчик	Уголок 110x8 Лист 6 мм Электроуды	тн тн кг	46,0 2,04 0,88
8	Разрушение	Штукатурка оголовков колонн черезитом толщиной до 25 мм	м2	92	Подрядчик	Черезит Цемент	кг кг	48,1 1380
10	Разрушение	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	м2	68	Подрядчик	Грунтовка Растворитель	кг кг	276 8,2 2,0
11	Разрушение	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	68	Подрядчик	Эмаль ПФ 115 Растворитель	кг кг	25,8 8,0

Начальник Стро

В.Ю.Березин

*Галимский Е.В.*

*Галимский Е.В.*