

Утверждаю
Технический директор
ООО "Омсктехуглерод"

 Дмитрийев А. М.

« 20 » 02 2024 г.

Дефектная ведомость № 101/124

Наименование: Текущий ремонт трубопровода конденсата турбины №2. Замена запорной арматуры. инв.№00.00002515

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
Запорная арматура (Инв. № 00.00002515) К-2,К-15								
1	Демонтаж, монтаж вентиля для дренажного 2ПСК-2, Дп 2430, Дп2431, Дп2439 под приварку	шт	4	Подрядчик	Вентиль 999 ду20 ру250	шт	4	В лом
2	Демонтаж задвижки Ду80	шт	2	Подрядчик	Задвижка 30с41нж Ду80 Ру16	шт	2	В лом
3	Монтаж шиберного затвора Ду80 фланцевого	шт	2	Подрядчик	Шиберный затвор ЕВ Ду80 Ру10	шт	2	
4	Изготовление катушек L-150mm (приварка фланцев к стальной трубе. Вес фланца - 4 кг)	шт	2	Подрядчик	Паронит Пон-Б-3мм Труба 89х4 ст20 ГОСТ 8734-75 Электроды ОК-46.00 ф3мм	кг т кг	1 0,006 4,5	

Общий раздел для доп. информации:

Работы производятся в действующем помещении турбинного цеха, в стеснённых условиях. Материалы по ДВ – Заказчика. ГТМ, внутрипроектный транспорт, прочие материалы (не включенные в ДВ) – Подрядчика.

Составил:

Старший мастер по ремонту парогазотурбинного оборудовани

Проверил:

И.о. заместителя главного энергетика по теплотехнике

Начальник участка

Согласовал:

Главный энергетик

Начальник цеха №14

Козырев А. А.

Мумгладзе Д. Г.

Щербаков И. В.

Титоров В. А.

Сасин С. И.

