

Согласовано:

Зам. технического директора ВФ ООО "Омсктехуглерод"
Касимов А.И.

"05" 02 2020г

"Утверждаю":

Технический директор ВФ ООО "Омсктехуглерод"
Афанасьев А.А.

"05" 02 2020г

Дефектная ведомость № 17

Текущий ремонт на объекте "Дымовая труба." Инв.00095273. Цех №10. Замена стяжных колец, антикоррозийная обработка м/к., маркировочная окраска трубы, замена сигнальных ламп.

№ ин	Наименование дефектов	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Исполнитель	Материалы заказчика	Ед. изм.	Кол.
Раздел 1. Замена стяжных колец								
1		Навеска страховочного троса	1 операция	10	Подрядчик			
2		Навеска рабочего троса	1 операция	10	подрядчик			
3	коррозия, разруше ние.	Демонтаж стяжных колец со сдачей в м/лом	т	2,759	Подрядчик			
4		Изготовление и монтаж стяжных колец	т	2,759	Подрядчик	Полоса ст3 100x8 Шпилька М24x450 Гайка М24 Шайба М24	т шт т т	2,841 198 0,040 0,011
5	коррозия	Очистка поверхности щетками	м ²	98	Подрядчик			
6	загрязнение	Обезжиривание поверхности м/к	м ²	98	Подрядчик	Уайт-спирит	кг	32
7		Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	м ²	98	Подрядчик	Грунт ГФ-021 серый Уайт-спирит	кг кг	11,76 2
8		Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза	м ²	98	Подрядчик	Эмаль ПФ-115 серая Уайт-спирит	кг кг	37,2 2,7
Раздел 2. Антикоррозийная защита поверхности звеньев защитного колнака								
9		Навеска страховочного троса	1 операция	3	Подрядчик			
10		Навеска рабочего троса	1 операция	3	подрядчик			

Афанасьев А.А.

Касимов А.И.

11	отслоение, разрушение	Очистка поверхности щетками	м2	14,83	Подрядчик			
12		Обезжиривание поверхности м/к	м2	14,83	Подрядчик	Уайт-спирит	кг	4,8
13		Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью КО-870	м2	14,83	Подрядчик	Эмаль КО-870	кг	2,2
Раздел 3. Маркировочная окраска трубы								
14		Навеска страховочного троса	1 операция	20	Подрядчик			
15		Навеска рабочего троса	1 операция	20	Подрядчик			
16	загрязнение, отслоение	Маркировочная окраска в два слоя наружной поверхности ствола труб высотой до 80 м по ранее окрашенной кирпичной поверхности (с предварительной подготовкой поверхности)	м2	195	Подрядчик	Краска ВД-АК-1031к белая (расход 0,4кг/м2 на один слой) Оптимист Грунтовка глубокого проникновения G 103 10л. (расход 0,1 л /м2 на один слой)	кг л	156 19,5
17	загрязнение, отслоение	Маркировочная окраска в два слоя наружной поверхности ствола труб высотой до 80 м по ранее окрашенной кирпичной поверхности (с предварительной подготовкой поверхности)	м2	292	Подрядчик	Краска ВД-АК-1031к красная (расход 0,4кг/м2 на один слой) Оптимист Грунтовка глубокого проникновения G 103 10л. (расход 0,1 л /м2 на один слой)	кг л	233,6 29,2
18	загрязнение, отслоение	Маркировочная окраска в два слоя наружной поверхности ствола труб высотой до 80 м по ранее окрашенной кирпичной поверхности (с предварительной подготовкой поверхности)	м2	1417	Подрядчик	Краска ВД-АК-1031к серая (расход 0,4кг/м2 на один слой) Оптимист Грунтовка глубокого проникновения G 103 10л. (расход 0,1 л /м2 на один слой)	кг л	1133,6 141,7
19	отслоение, коррозия	Очистка поверхности щетками м/к смотровых площадок и лестниц	м2	230	Подрядчик			
20		Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 смотровых площадок и лестниц	м2	230	Подрядчик	Грунт ГФ-021серый Уайт-спирит	кг кг	27,6 4,6


Handwritten signature

Handwritten mark

21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза смотровых площадок и лестниц	м2	230	Подрядчик	Эмаль ПФ-115 серая Уайт-спирит	кг кг	87,4 6,4
Раздел 4. Замена сигнальных ламп							
22	повреждение демонтаж сигнальных ламп (предназначенных в утилизацию)	шт	8	подрядчик			
23	МОНТАЖ СИГНАЛЬНЫХ ЛАМП С КОЛИЧЕСТВОМ ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 2-Х	шт	8	подрядчик	Лампа светодиодная повышенной яркости и надежности для заградительного огня типа 30М, цоколь Е27, напряжением 220В	шт	8

Начальник Стро

Бирюков М.С

Ведущий специалист по ремонту зданий и сооружений  Ягупов С.И.

Начальник Цеха №10

 Козлов А.А.

6 May

