

Техническое задание

на выполнение пуско-наладочных работ ТП-4705 10/0,4 кВ 630 кВА

1. Контактное лицо по организационным вопросам: Руководитель группы по тендерной работе Лаврова Наталья Ивановна тел. (3812) 91-05-89, tender@omskcarbon.com

Контактное лицо по всем техническим вопросам: Старший инженер-электрик Ансимов Дмитрий Владимирович тел. 40-96-21, +7 908 795 29 06 d.ansimov@omskcarbon.com

1. Общие требования к условиям и порядку выполнения работ:

А. Требования к месту выполнения работ:

г. Омск, ул. Пушкина, 19.

Б. Требования к срокам выполнения работ:

Дата начала работ – 04.2024 г.

Дата завершения работ – 05.2024 г.

В. Краткое описание работ:

1. Монтаж электрооборудования и устройств РЗиА 10 кВ,

2. Наладка электрооборудования и устройств РЗиА 0,4 кВ

3. Наладка электрооборудования и устройств РЗиА 10 кВ

4. Разработка принципиально-монтажных схем

5. Чистка ТП 10 кВ, РУ 10 кВ и РУ 0,4 кВ

в соответствии с приложенными ведомостями объемов работ.

3. Требования к составу конкурсного предложения участника

Обязательный опыт проектирования аналогичных объектов на промышленных предприятиях (высоковольтного оборудования, технических сооружений и т.д.).

Участник должен представить следующие заверенные им документы:

- выписка из реестра членов СРО на дату подачи заявки на участие в отборе.

Участник должен указать информацию по следующим основным материально-техническим ресурсам:

- необходимое оборудование и материалы для проведения данных работ

Участник должен предоставить информацию о кадровых ресурсах для выполнения работ.

Участник должен предоставить перечень аналогичных проектов с контактными данными Заказчиков.

Приложения:

1. Ведомости объемов работ
2. Техническое задание

Старший инженер-электрик


Д.В. Ансимов

Главный энергетик


В.А. Титоров

И.о. технического директора


С.А. Крашенинников