

СОГЛАСОВАНО

Главный механик

Волгоградского филиала ООО "Омсктехуглерод"

Кудряшев А.А.

"10" 06 2020г.

ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК
ВФ ООО "ОМСКТЕХУГЛЕРОД"
А.А. КУДРЯШЕВ
"10" 06 2020г.
ДОВЕРЕННОСТЬ №492 от 08.06.2020

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор

Волгоградского филиала ООО "Омсктехуглерод"

Афанасьев А.А.

"10" 06 2020г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 22

Текущий ремонт установки по произв т/угл Техпоток №9, инв. №00004995 цеха №9. Реакторное отделение.

Демонтаж, монтаж задвижек реактора №92 в останов завода.

№ п/п	Наименование дефектов	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Исполнитель	Материал заказчика	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Физический износ	Демонтаж с разделкой в металлом задвижки фланцевой Ду300 Ру16 с эл. приводом, на открытой площадке, масса 1 шт-0,400тн.	шт	1	подрядчик			
2		Монтаж задвижки фланцевой Ду300 Ру16 с эл. приводом, на открытой площадке, масса 1 шт-0,400тн.	шт	1	подрядчик	Задвижка Ду300 фланцевая с КОФ и с эл/приводом Набивка АС20х20	шт кг	1 6
3	Физический износ	Демонтаж с разделкой в металлом задвижки фланцевой Ду700 Ру4 с эл. приводом, на открытой площадке, масса 1 шт-1,32тн.	шт	1	подрядчик			
4		Монтаж задвижки фланцевой Ду700 Ру4 с эл. приводом, на открытой площадке, масса 1 шт-1,32тн.	шт	1	подрядчик	Задвижка Ду700 фланцевая с КОФ и с эл/приводом Набивка АС20х20	шт кг	1 9
При производстве всех работ, указанных в данной дефектной ведомости используется материал заказчика								

Начальник цеха №9

Тишковский В.П. "10" 06 2020г.

Ст. мастер цеха №9

Ершов О.В. "10" 06 2020г.

Ведущий инженер ОГМ

Лупанов В.И. "10" 06 2020г.