

Утверждаю
Технический директор
ООО "Омсктехуглерод"

 Дмитрийев А. М.

« 20 » 02 2024 г.

Дефектная ведомость № 100/24

Наименование: Текущий ремонт трубопровода конденсата турбины №1. Замена запорной арматуры. Инв.№00.00002514

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
Запорная арматура (Инв.№ 00.00002514) К-1,К-14								
1	Демонтаж задвижки Ду80	шт	2	Подрядчик	Задвижка 30с41нж Ду80 Ру16	шт	2	В лом
2	Монтаж шиберного затвора Ду80 фланцевого	шт	2	Подрядчик	Шиберный затвор ЕВ Ду80 Ру10	шт	2	В лом
3	Изготовление катушек L-150mm (приварка фланцев к стальной трубе. Вес фланца - 4 кг)	шт	2	Подрядчик	Труба 89х4 ст20 ГОСТ 8734-75 Электроды ОК-46.00 ф3мм	т кг	0,006 4,5	

Общий раздел для доп. информации:

Работы производятся в действующем помещении турбинного цеха, в стеснённых условиях. Материалы по ДВ – Заказчика. ГТМ, внутрипостроечный транспорт, прочие материалы (не включенные в ДВ) – Подрядчика.

Составил:

Старший мастер по ремонту парогазотурбинного оборудования

Козырев А. А.

Проверил:

И.о. заместителя главного энергетика по теплотехнике

Мумгладзе Д. Г.

Начальник участка

Щербаков И. В.

Согласовал:

Главный энергетик

Титоров В. А.

Начальник цеха №14

Сасин С. И.