

Утверждаю  
 Технический директор  
 ООО "Омсктехуглерод"  
 Дмитриев А.М.  
 «27» 04 2021 г.

Дефектная ведомость ЗТ-00000174 от 21.04.2021

Наименование: Дефектная ведомость на текущий ремонт трубопровода и газохода в цехе №2

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Трубопровод и газоход цеха №2 (Инв.№ 00.00020161)								
1	Демонтаж-монтаж задвижки Ø800 на высоте 5м от земли (поток №1)	шт	1	Подрядчик	Задвижка 30с941нж Ду800Ру16 с электроприводом и КОФ Болт М24х120 Гайка М24 ГОСТ 5915-70 Набивка АГ 12х12	шт кг кг кг	1 26 6 2	
2	Демонтаж-монтаж фланцев Ø800. (Поток №1)	шт	2	Подрядчик	Фланец Ду800 Ру16	шт	2	
3	Демонтаж-монтаж задвижки Ø800 (Переобвязка задвижки, повт.исп.) на отходящем газе на высоте 5м от земли (поток №3)	шт	1	Подрядчик	Задвижка 30с941нж Ду800Ру16 с электроприводом и КОФ Болт М24х120 Гайка М24 ГОСТ 5915-70 Набивка АГ 12х12	шт кг кг кг	1 26 6 2	
4	Монтаж расжимных устройств для замены задвижки Ø800. (Поток №3), 1шт=2кг	шт	6	Подрядчик	Металлоизделие изг	шт	6	
5	Демонтаж-монтаж фланцев Ø800 (повт.исп.), общая длина реза 5.03мп (Поток №3)	шт	2	Подрядчик	Фланец Ду800 Ру16	шт	2	
6	Замена дефектных участков трубопровода Ø1020х10мм отх.газа весом 5,93т (на высоте 9м, 1м=247,4кг) от задвижек потоков №1 и №2 на общий коллектор Ø1220	м	24	Подрядчик	Труба ф1020х10 ст3 (изг.) Отвод 90 ф1020х8 R890	м шт	24 2	
7	Ремонт трубопровода Ø1020х10мм отх.газа (на высоте 9м) путем наложения латок подкатанных под Ø1020, массой до 50кг	шт	4	Подрядчик	Лист ст3 10мм	т	0,2	
8	Сварочные работы ручной дуговой сваркой			Подрядчик	Электроды УОНИ 13/55 4мм ESAB Электроды МР-3 ф4мм Электроды ЦЛ-11 ф4мм	кг кг кг	45 20 5	
9	Газовая резка пропан-бутановой смесью			Подрядчик	Газ ПТ баллонный Кислород газообразный	кг шт	21,5 4	

Общий раздел для доп.информации:

Общий раздел для доп.информации:

1. Доставка материалов, комплектующих к месту проведения работ осуществляется транспортом "Заказчика"
2. Краны и автогидроподъемник предоставляет "Заказчик".
3. Работы выполняются в основных производственных цехах с сохранением вредных условий труда.
4. Производство работ производится в зоне действия оборудования."

Лист согласований:

Главный механик  
 Начальник цеха  
 Ведущий инженер



Бородин А.С.  
 Дашевский Ю.Н.  
 Ахматов Э.К.

сов. наименования, инв. номер

22.04.2021 Бородин А.С.