

Утверждаю

Технический директор

ООО "Омсктехульперод"

Дмитриев А. М.

«08» 12 2022г.

Дефектная ведомость ЗТ-00000153 от 16.09.2022

Наименование:

Текущий ремонт паропровода ТГ-1. Инв.№00.00002514.00. Замена запорной арматуры

| № п/п   | Наименование работ                               | Ед. изм. | Кол-во | Исполнитель | Материал  | Ед. изм. | Кол-во | Примечание                       |
|---|--|----------|--------|-------------|---|----------|--------|----------------------------------|
| Замена задвижки клиновой МА11021-07 Ду-400 Ру-16 П0601 (Инв.№00.00002514.00 ) |  |          |        |             |   |          |        |                                  |
| 1   | Демонтаж/монтаж задвижки МА11021-07 Ду 400 Ру 16 | шт       | 1      | Подрядчик   | Задвижка клиновая под электропривод МА11021-07 У1 Ду400 Ру16 с КОФ и метизами | шт       | 1      | Демонтаж в лом с резкой на части |
| 2   | Демонтаж/монтаж электропривода. Вес- 60 кг       | шт       | 1      | Подрядчик   |   |          |        |                                  |

**Общий раздел для доп. информации:**

Работы производятся в действующем помещении цеха, в стеснённых условиях. Материалы по ДВ – Заказчика. ГПМ, внутрипостроенный транспорт, в том числе транспорт для получения материалов со складов- Подрядчика. Прочие материалы (не включенные в ДВ) – Подрядчика.

**Лист согласований:**

**Составил:**

Старший мастер по ремонту парогазотурбинного оборудования

**Проверил:**

Начальник участка

**Согласовал:**

Начальник цеха

Заместитель главного энергетика по теплотехнике

Главный энергетик

Козырев А. А.

Щербаков И. В.

Сасин С. И.

Титоров В. А.

Кириленко А. Н.

Утверждаю

Технический директор

 ООО "Омсктехуглерод"

Дмитриев А. М.

« 08 » 12 2022г.

Дефектная ведомость ЗТ-00000153 от 16.09.2022

Наименование: Текущий ремонт паропровода ТГ-1. Инв.№00.00002514.00. Замена запорной арматуры

| № п/п   | Наименование работ                               | Ед. изм. | Кол-во | Исполнитель | Материал  | Ед. изм. | Кол-во | Примечание                       |
|---|--|----------|--------|-------------|---|----------|--------|----------------------------------|
| Замена задвижки клиновой МА11021-07 Ду-400 Ру-16 П0601 (Инв.№00.00002514.00 ) |  |          |        |             |   |          |        |                                  |
| 1   | Демонтаж/монтаж задвижки МА11021-07 Ду 400 Ру 16 | шт       | 1      | Подрядчик   | Задвижка клиновая под электропривод МА11021-07 У1 Ду400 Ру16 с КОФ и метизами | шт       | 1      | Демонтаж в лом с резкой на части |
| 2   | Демонтаж/монтаж электропривода. Вес- 60 кг       | шт       | 1      | Подрядчик   |   |          |        |                                  |

**Общий раздел для доп.информации:**

Работы производятся в действующем помещении цеха, в стеснённых условиях. Материалы по ДВ – Заказчика. ГПМ, внутрипроектный транспорт, в том числе транспорт для получения материалов со складов- Подрядчика. Прочие материалы (не включенные в ДВ) – Подрядчика.

**Лист согласований:**

**Составил:**

Старший мастер по ремонту парогазотурбинного оборудования

**Проверил:**

Начальник участка

**Согласовал:**

Начальник цеха

Заместитель главного энергетика по теплотехнике

Главный энергетик



Козырев А. А.



Шербаков И. В.



Сасин С. И.

Тигоров В. А.

Кирпиленко А. Н.