

ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК
В Ф 000 "ОМСКТЕХУГЛЕРОД"
А.А. КУДРЯШЕВ
"06" "06" 2020 г.
ДОВЕРЕННОСТЬ № 492 от 08.06.2020

УТВЕРЖДАЮ
И.О. Технический директор
Волгоградского филиала ООО "Омсктехуглерод"
Афанасьев А.А.
"10" "06" 2020г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 7-38

Текущий ремонт оборудования котельной №1 инв. №00001220. Цех №10. Питательная линия №1.

№ п/п	Наименование дефекта	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Исполнитель	Материалы заказчика	Ед. изм.	Кол-во	Срок ремонта *	
									начало	конец
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Физический износ	Демонтаж (в металлолом), монтаж задвижки 30с76нж Ду150Ру63 под приварку	шт	1	Подрядчик	Задвижка 30с76нж Ду150 Ру63 под приварку	шт	1	✓	
2	Коррозия	Демонтаж (в металлолом), изготовление, монтаж участка трубопровода ф 159*8мм L=1м	т/м	0,029/1	Подрядчик	Труба ст 20 159x8 ТУ 14-3Р-55-2001	т	0,03	✓	
3	Физический износ	Демонтаж (в металлолом), монтаж задвижки 30с76нж Ду100Ру63 под приварку	шт	1	Подрядчик	Задвижка 30с76нж Ду100 Ру63 под приварку	шт	1	✓	
4	Коррозия	Демонтаж (в металлолом), изготовление, монтаж участка трубопровода ф 108*6мм L=1м	т/м	0,015/1	Подрядчик	Труба ст20 ф108x6 ГОСТ 8732-78	т	0,016	✓	
5	Физический износ	Демонтаж (в металлолом), монтаж задвижек 30с76нж Ду80Ру63 под приварку котлов 1,3,5.	шт	9	Подрядчик	Задвижка 30с76нж Ду80 Ру63 под приварку	шт	9	✓	

В.И.И.

А.А.А.

№ п/п	Наименование дефекта	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Исполнитель	Материалы заказчика	Ед. изм.	Кол-во	Срок ремонта *	
									начало	конец
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
5	Коррозия	Демонтаж (в металлолом), изготовление, монтаж участка трубопровода ф 89*6мм L= 9м	т/м	0,11/9	Подрядчик	Труба 89х6 ст20 ГОСТ8732-78	т	0,113	✓	

Для выполнения работ используются электроды подрядчика.

* Срок проведения работ в соответствии с графиком производства работ.

Зам. начальника цеха №10 _____ Д.Н. Леонов

СОГЛАСОВАНО:

Главный энергетик _____ Коострома С.В.

Ведущий инженер теплотехник _____ А.Н. Слета

Начальник цеха №10 _____ А.А. Козлов

" 01 " 06 2020г.

" 01 " 06 2020г.

" 01 " 06 2020г.

" 01 " 06 2020г.

6 мая