

Утверждаю

Технический директор

ООО "Омсктехуглерод"

 Дмитрийев А.М.

« 03 » 02 2021 г.

Дефектная ведомость ЗТ-00000093 от 26.01.2021

Наименование: *Текущий ремонт паровой турбины № 1 П-6-1,8/05 в османов заводе*  
*сч.д. № 00.00002514*

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
Система регулирования (Инв.№ 00.00002514)								
1	Разборка, устранение дефектов, сборка рычажных связей системы парораспределения турбины	шт	2	Подрядчик				
2	Устранение протечки масла	шт	1	Подрядчик	Герметик прокладка АБРО красный 85г Ветгошь Х/Б	шт кг	4 5	
Ротор турбины (Инв.№ 00.00002514)								
3	Шлифовка опорной шейки ротора (без вскрытия цилиндра) турбины, диаметр шейки до 300 мм	шт	1	Подрядчик	Шлифлист ткан. 230x280 М50 (Р320)	шт	10	
Подшипник опорно-упорный №1 (Инв.№ 00.00002514)								
4	Вскрытие и закрытие крышки переднего подшипника опорно-упорного №1 турбины с устранением протечек масла, диаметр вкладыша подшипника 180 мм	шт	1	Подрядчик	Растворитель 646 1л	шт	1	
5	Ремонт без замены (перезаливки) вкладыша без выемки ротора передней опоры турбины: опорно-упорный подшипник с восстановлением зазоров.	шт	1	Подрядчик				

Подшипник опорный №2,3 (Инв.№ 00.00002514)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Вскрытие и закрытие крышки заднего подшипника турбины с устранением протечек масла, диаметр вкладыша подшипника до 200 мм	шт	1	Подрядчик	Герметик прокладка АБРО красный 85г Ветошь х/б	шт кг	2 5	
7	Восстановление зазоров маслоуплотнителей переднего и заднего подшипников турбины	шт	2	Подрядчик				
<b>Стояк подшипника генератора Т-6-2 УЗ ст в комплекте с вкладышем и лабиринтными уплотнениями, шт (Инв.№ 00.00002527)</b>								
8	Ремонт опоры РТ-РГ без выемки роторов диаметром вкладышей подшипников 180 мм подшипник №4	шт	1	Подрядчик				
<b>Турбогенератор № 1 (Инв.№ 00.00002527)</b>								
9	Устранение дефектов Центровки валопровода турбоагрегата	шт	1	Подрядчик				

**Общий раздел для доп. информации:**

п.9 Центровка валопровода турбина - генератор

**Лист согласований:**

старший мастер по ремонту парогазотурбинного оборудования

Начальник турбинного участка

Начальник цеха

Заместитель главного энергетика по теплотехнике

Главный энергетик

Козырев А.А.

Щербakov И.В.

Сасин С.И.

Титоров В.А.

Теплоухов А.А.