

Утверждаю
Технический директор
Волгоградского филиала ООО "Омсктехуглерод"
Мещеряков Д. А.

Дефектная ведомость ВФ-00000048 от 14.03.2025

Наименование: Текущий ремонт на объекте: Оборудование котельной №2. Инв. №00005106. Цех №15. Ремонт арматуры ЦЭНов. Останов завода

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Демонтаж (в металлолом) задвижки Ду150 ру63 приварной	шт	3	Подрядчик				
2	Монтаж задвижки Ду150 ру63, под приварку	шт	3	Подрядчик	Задвижка 30с76нж Ду150 Ру63 под приварку ГОСТ 9698-86	шт	3	

Общий раздел для доп.информации:

1. При производстве всех работ, указанных в данной дефектной ведомости используется материал заказчика
2. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри помещения.
3. Для выполнения работ используются электроды, пропан, кислород подрядчика

Лист согласований:

Главный энергетик

Заместитель главного энергетика по инвестиционной деятельности

Начальник цеха №15

Мастер по эксплуатации котельного оборудования

И. Г. Некрылов
А. Н. Слепа
Д. Ю. Сухорук
Р. Д. Сухорук

«14» 03 2025г.