

Утверждаю

Технический директор

ВФ ООО "Омсктехгаз" Мещеряков Д. А.

« 20 » 02 2025 г.

Дефектная ведомость ВФ-00000021 от 20.02.2025

Наименование: Текущий ремонт трубопроводы пара и конденсата турбинного цеха Инв №00010125. Цех №15. Ремонт и замена запорной арматуры. Останов.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал заказчика	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Коллектор отборного пара 0,7 МПа								
1	Демонтаж с разделкой в металлолом фланцевой задвижки Ду200 Ру1,6 МПа	шт	3 ✓	Подрядчик				
2	Монтаж фланцевой задвижки Ду200 Ру1,6 МПа	шт	3 ✓	Подрядчик	Задвижка 30с41нж Ду200 Ру1,6 МПа	шт	3 ✓	
2. Коллектор острого пара 2,4 МПа								
3	Демонтаж в повторное использование фланцевой задвижки Ду250 Ру40 МПа	шт	1 ✓	Подрядчик				
4	Монтаж фланцевой задвижки Ду250 Ру40 МПа из пункта 3	шт	1 ✓	Подрядчик				
5	Демонтаж в повторное использование фланцевой задвижки Ду400 Ру40 МПа	шт	1 ✓	Подрядчик				
6	Монтаж фланцевой задвижки Ду400 Ру40 МПа из пункта 5	шт	1 ✓	Подрядчик				

Общий раздел для доп. информации:

1. Материалы заказчика

2. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещении

3. Для проведения работ используются электроды, пропан, кислород подрядчика

Лист согласований:

Главный энергетик

Начальник Цеха №15

Заместитель главного энергетика по инвестиционной деятельности

Мастер по ремонту парогазотурбинного оборудования

Некрылов И. Г.

Сухоруков Д. Ю.

Слета А. Н.

Юнцев А. А.