

02.02

Утверждаю
Технический директор
ВФ Омсктехуглерода ООО
Мещеряков Д. А.
« 26 » 02 2015 г.

Дефектная ведомость ВФ-00000025 от 26.02.2025

Наименование: Текущий ремонт установки по произв т/уг Тех поток №5, инв.№00005112, Цех №1.
Ремонт задвижки Ду1000 Ру4 на трубопроводе остаточного газа. Останов завода

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Демонтаж арматуры фланцевой Ду1000 давлением до 0,4МПа в металлолом, с электроприводом, масса 1шт – 1085кг на трубопроводе Ø1020x12мм на открытой площадке	шт	1	подрядчик				

6 № -

02.02

2	Монтаж арматуры фланцевой Ду1000 давлением до 0,4МПа, с электроприводом, масса 1шт – 1085кг на трубопроводе Ø1020x12мм на открытой площадке	шт	1	Подрядчик	Задвижка 30с947нж Ду1000Ру4 с электроприводом и КОФ	шт	1	
					Набивка АС 25х25	кг	7	

Общий раздел для доп.информации:

При производстве всех работ, указанных в данной дефектной ведомости используется материал заказчика.

При производстве работ, указанных в данной дефектной ведомости, пропан и кислород используется подрядчика.

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в пределах цеха по производству технического углерода с действующим технологическим оборудованием во вредных условиях.

Лист согласований:

И.о. главного механика

Ведущий инженер по ремонту технологического

Начальник цеха №1

Старший мастер по ремонту технологического оборудования цеха №1

 Гуляс И. А.
 Камнев А. В.
 Сискевич И. А.
 Балашов В. С.

В. Ка

