

УТВЕРЖДАЮ  
Технический директор  
ООО "Омсктехуглерод"  
А.М. Дмитриев  
08.12.2023 г.

### ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

Техническое перевооружение ОПО «База товарно-сырьевая».

Организация дополнительных постов слива. Молниезащита.

№ п/п	Примечание	Наименование	Единица измерения	Кол.
1	2	3	4	5
<b>Раздел 1. Приборы и оборудование</b>				
1		Установка стальных: сварных молниеотводов и тросостоек массой до 0,2 т	т	0,0096
2	Пост.заказч.	Молниеприемник с держателями, 3000 мм	шт	4
3		Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм <sup>2</sup>	100 м	0,85
4	Пост.заказч.	Сталь оцинкованная 5x40 мм	м	85
5		Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм (прим. 16 мм)	100 м	0,18
6	Пост.заказч.	Сталь оцинкованная круглая Ø16 мм,	м	18

Материалы:  
Основные- заказчика  
Вспомогательные- подрядчика

Составил: Старший инженер электрик по и.д.  Ансимов Д.В.

Проверил: И.о. главного энергетика  Лябаев Г.Б.