

Техническое задание

на оказание услуг в области пожарной безопасности

(наименование работы)

1. Контактное лицо по организационным вопросам: *Руководитель группы тендерных процедур Лаврова Наталья Ивановна тел. (3812) 91-05-89, tender@omskcarbon.com*

2. Контактное лицо по техническим вопросам: *Ведущий специалист по пожарной профилактике отдела ГО и ЧС Громова Марина Васильевна тел. (3812) 40-96-21; e-mail: m.gromova@omskcarbon.com*

3. Общие требования к условиям и порядку выполнения работ:

А. Требования к оказанию услуг установлены Приложением №1 «Перечень услуг в области пожарной безопасности» к настоящему Техническому заданию

(наименование работы)

здания и помещения - ООО «Омсктехуглерод» по адресу: г. Омск, ул. Барабинская, 20

(наименование цеха, места проведения работ.)

Б. Требования к срокам выполнения работ:

Дата начала работ – 01.01.2025

Дата завершения работ – 31.12.2025

В. Краткое описание работы: Оказание услуг по пожарной профилактике и охране от пожаров объектов защиты (административные здания, здания и сооружения производственного и складского назначения) ООО «Омсктехуглерод» согласно Перечня услуг в области пожарной безопасности (Приложение №1 к настоящему Техническому заданию), с учетом минимальной численности работников, силами которых контрагент оказывает услуги (Приложение №2 к настоящему Техническому заданию). Для оказания услуг в области пожарной безопасности, охране от пожаров, ООО «Омсктехуглерод» предоставляет в безвозмездное пользование, на период действия договора, здание пожарного депо, два пожарных автомобиля, дыхательные аппараты, пожарное оборудование и снаряжение, несет расходы по содержанию пожарного депо, обеспечению пожарных автомобилей огнетушащими веществами, ГСМ, работников Исполнителя смывающими средствами, в соответствии с нормами установленными действующим законодательством РФ.

4. Требования к составу тендерного предложения участника

Участник должен представить следующие заверенные им документы:

- Наличие действующей лицензии МЧС РФ на осуществление деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры.

Участник должен указать информацию по следующим категориям основных рабочих:

1. Наличие у работников, выполняющих работы по должности начальника пожарной части, заместителя начальника пожарной части документов, подтверждающих получение высшего образования или среднего профессионального образования по специальности «пожарная безопасность», либо документов, подтверждающих получение иного высшего образования или среднего профессионального образования и наличие стажа работы в Государственной противопожарной службе на руководящих должностях не менее 3 лет, либо документов, подтверждающих прохождение профессионального обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательной программе пожарно-технического профиля.

2. Наличие у работников, выполняющих работы по должности специалиста по противопожарной профилактике (осуществляющих трудовую функцию по противопожарной профилактике), документов, подтверждающего получение профильного высшего или среднего профессионального образования.

3. Наличие у работников, выполняющих работы по должности «Диспетчер пожарной связи» документов, подтверждающих получение дополнительного профессионального образования по программе «Профессиональная переподготовка старших диспетчеров, диспетчеров служб пожарной связи» в лицензированной обучающей организации.

4. Наличие у работников, выполняющих работы по профессии водителя пожарного автомобиля водительских удостоверений категории «С» на право управления грузовыми автомобилями и документов, подтверждающего получение дополнительного профессионального образования по программе «Переподготовка водителей пожарных и аварийно-спасательных автомобилей, оборудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов» в лицензированной обучающей организации.

5. Наличие у работников, выполняющих работы по профессии пожарного - наличие документов, подтверждающих получение профессиональной подготовки по программе «Профессиональная подготовка по профессии «Пожарный» в лицензированной обучающей организации.

6. Наличие у работников, выполняющих работы по должности командира отделения пожарной части - наличие документов, подтверждающих получение профессиональной подготовки по программе «Профессиональная переподготовка командиров отделений пожарных частей» в лицензированной обучающей организации.

7. Наличие у работников, выполняющих работы по должности начальника караула пожарной части - наличие документов, подтверждающих получение профессиональной подготовки по программе не ниже «Профессиональная переподготовка помощников начальников караулов» в лицензированной обучающей организации.

8. Наличие у работников, указанных в п.п.1, 4-7, документов, подтверждающих присвоение II квалификационной группы по электробезопасности.

9. Наличие у работников, указанных в п.п.1, 6, 7, заключения аттестационной комиссии ФПС МЧС о готовности работников к осуществлению самостоятельного руководства тушением пожаров.

10. Отсутствие медицинских противопоказаний для исполнения должностных обязанностей у лиц, указанных в п.п.1, 3-7.


11. Наличие документов, подтверждающих повышение квалификации, в области лицензируемого вида деятельности не реже 1 раза в 5 лет, у лиц, указанных в п.п.1, 3-7.

12. Наличие у Исполнителя опыта охраны от пожаров промышленных предприятий.

Начальник отдела ГО и ЧС


_____ А.М. Дьячкова

Технический директор Омской производственной
площадки ООО «Омсктехуглерод»


_____ А.И. Соломин

**Перечень услуг в области пожарной безопасности,
оказываемых Исполнителем на объектах защиты Заказчика по адресу: г. Омск, ул. Барабинская, 20**

№ п/п	Наименование услуги	Требования к оказанию услуги	Объем
1.	<p>Организация деятельности персонала Исполнителя, осуществляющего охрану объектов Заказчика от пожаров осуществляются посредством посменных дежурств дежурных караулов в составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Начальник караула - 1 чел.; 2. Командир отделения - 1 чел.; 3. Водитель пожарного автомобиля - 1 чел.; 4. Пожарный - 2 чел.; 5. Диспетчер пожарной охраны - 1 чел. <p>Для осуществления дежурства Исполнитель обеспечивает персонал спецдеждой, средствами индивидуальной защиты, смывающими и (или) обезвреживающими средствами, по нормам установленным законодательством РФ.</p> <p>Дежурство осуществляется на территории пожарного депо, переданной Заказчиком Исполнителю на период действия договора, с применением переданной Исполнителем Заказчику на период действия договора пожарной автотехники, оборудования и имущества. Исполнитель организует силами своего персонала охрану помещений пожарного депо и прилегающей к нему территории, поддержание в них необходимого порядка, производственной санитарии.</p>	<p>Организация круглосуточного дежурства персонала Исполнителя, осуществляющего охрану объектов Заказчика от пожаров осуществляется посредством посменных дежурств дежурных караулов в составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Начальник караула - 1 чел.; 2. Командир отделения - 1 чел.; 3. Водитель пожарного автомобиля - 1 чел.; 4. Пожарный - 2 чел.; 5. Диспетчер пожарной охраны - 1 чел. <p>Для осуществления дежурства Исполнитель обеспечивает персонал спецдеждой, средствами индивидуальной защиты, смывающими и (или) обезвреживающими средствами, по нормам установленным законодательством РФ.</p> <p>Дежурство осуществляется на территории пожарного депо, переданной Заказчиком Исполнителю на период действия договора, с применением переданной Исполнителем Заказчику на период действия договора пожарной автотехники, оборудования и имущества. Исполнитель организует силами своего персонала охрану помещений пожарного депо и прилегающей к нему территории, поддержание в них необходимого порядка, производственной санитарии.</p>	<p>Круглосуточно, посменно.</p>
2.	<p>Организация деятельности газодымозащитной службы.</p>	<p>Создание в подразделении, охраняющем объекты защиты от пожаров и организация деятельности газодымозащитной службы в соответствии с требованиями Приказа МЧС РФ от 27 июня 2022 г. №640 «Об утверждении правил использования средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения личным составом подразделения пожарной охраны», в количестве не менее трех человек, прошедших специальное обучение и аттестацию на право использования СИЗОД (газодымозащитников), в каждом дежурном карауле.</p> <p>Организация Исполнителем на собственной материально-технической базе или за свой счет технического обслуживания и заправки дыхательных аппаратов на сжатом воздухе.</p> <p>Организация Исполнителем на собственной материально-технической базе или за свой счет тренировок газодымозащитников в теплотымокамерах и на полосах психологической подготовки, учебных башнях.</p>	<p>Организация деятельности газодымозащитников - круглосуточно, посменно.</p> <p>Организация технического обслуживания дыхательных аппаратов — согласно паспортов на изделия.</p> <p>Организация тренировок газодымозащитников - в соответствии с требованиями Приказа МЧС России от 26 октября 2017 г. №472 «Об утверждении порядка подготовки личного состава пожарной охраны».</p>
3.	<p>Организация диспетчерской службы.</p>	<p>1. Выполнение диспетчерами из числа персонала дежурных караулов Исполнителя функции оперативного (дежурного) персонала в местах расположения приемных станций автоматических систем противопожарной защиты объектов «Заказчика», смонтированных на пунктах связи пожарного подразделения.</p> <p>2. Прием сообщений от работников Заказчика, переданных лично или по средствам телефонной связи (тел.:25-44, тел.: 25-12).</p>	<p>Круглосуточно, посменно.</p>

		<p>3. Отправка дежурного караула на пожарном автомобиле к объекту на котором сработала автоматическая противопожарная система защиты, с которого поступило сообщение о пожаре.</p> <p>4. Вызов необходимых для тушения пожаров аварийных служб города (по требованию руководителя тушения пожара).</p> <p>5. Вызов дополнительных сил и средств пожарной охраны по телефону 01 (по требованию руководителя тушения пожара).</p>	
4.	<p>Обеспечение соответствия фактической численности персонала минимальной численности работников, силами которых Исполнитель оказывает услуги.</p>	<p>Исполнитель обеспечивает фактическую численность работников оказывающих услуги в количестве, не менее минимальной численности работников, установленной Приложением №3 к настоящему Техническому заданию в порядке и сроки, установленные Трудовым Кодексом РФ.</p>	<p>При возникновении несоответствия фактической численности персонала Исполнителя минимальной численности работников, силами которых Исполнитель оказывает услуги.</p>
5.	<p>Проведение технического обслуживания пожарных автомобилей, оборудования, снаряжения, инвентаря.</p>	<p>Техническое обслуживание пожарных автомобилей, оборудования инвентаря проводится силами персонала Исполнителя из числа дежурных караулов подразделения по охране объектов защиты Заказчика от пожаров.</p> <p>Техническое обслуживание проводится в объеме, установленном паспортами и инструкциями по эксплуатации техники, оборудования, снаряжения и инвентаря, и Приказом МЧС РФ от 01 октября 2020 года №737 «Об утверждении руководства по организации материально-технического обеспечения Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» в части касающейся технического обслуживания.</p> <p>Исполнитель разрабатывает график проведения ТО-1, ТО-2, сезонного ТО пожарной техники и согласовывает его с Заказчиком.</p>	<p>Ежедневное ТО - в период смены дежурных караулов.</p> <p>ТО на пожаре, учении — согласно инструкции по эксплуатации завода-изготовителя.</p> <p>ТО после пожара, учения - в течении 10 мин. после возвращения пожарного автомобиля в пожарное депо.</p> <p>ТО-1, ТО-2, Сезонное ТО, с периодичностью, согласно Приказу МЧС РФ 01 октября 2020 года №737 «Об утверждении руководства по организации материально-технического обеспечения Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» и Графика проведения ТО.</p>
6.	<p>Проведение технического обслуживания дыхательных аппаратов на сжатом воздухе.</p>	<p>Проведение технического обслуживания дыхательных аппаратов на сжатом воздухе Исполнитель осуществляет в соответствии с инструкцией по эксплуатации завода-изготовителя на дыхательные аппараты, на собственной материально-технической базе или за свой счет.</p> <p>Исполнитель разрабатывает график проведения технического обслуживания дыхательных аппаратов на сжатом воздухе и согласовывает его с Заказчиком.</p>	<p>В соответствии с инструкцией по эксплуатации завода-изготовителя на дыхательные аппараты и Графика ТО дыхательных аппаратов на сжатом воздухе.</p>
7.	<p>Проведение испытаний пожарно-технического вооружения, оборудования и снаряжения, гидравлического оборудования (пожарных насосов, рукавов, стволов и т.д.)</p>	<p>Испытание пожарно-технического вооружения, оборудования и снаряжения, гидравлического оборудования (пожарных насосов, рукавов, стволов и т.д.) Исполнитель осуществляет в соответствии с паспортами и (или) инструкциями по эксплуатации завода-изготовителя на пожарно-техническое вооружение, оборудование и снаряжение, гидравлическое оборудование, на собственной материально-технической базе, или за свой счет.</p>	<p>В соответствии с паспортами и инструкциями по эксплуатации заводов-изготовителей на дыхательные аппараты и Графика ТО дыхательных аппаратов на сжатом воздухе.</p>

	насосов, рукавов, стволов и т. д.).	счет. Исполнитель разрабатывает график проведения технического обслуживания дыхательных аппаратов на сжатом воздухе и согласовывает его с Заказчиком.	
8.	Организация профессионального обучения и повышения квалификации персонала Исполнителя, оказывающего услуги.	Исполнитель, руководствуясь Приказом МЧС России от 26 октября 2017 г. №472 «Об утверждении Порядка подготовки личного состава пожарной охраны», организует профессиональное обучение персонала, силами которого оказывает услуги на объектах защиты Заказчика. Исполнитель, в течение месяца с начала действия договора, разрабатывает План профессиональной подготовки в соответствии с приложением № 1 к Приказом МЧС России от 26 октября 2017 г. № 472 «Об утверждении Порядка подготовки личного состава пожарной охраны» и согласовывает его с Заказчиком.	В объеме Плана профессиональной подготовки на период действия договора.
9.	Организация профессионального обучения и повышения квалификации персонала Исполнителя, оказывающего услуги.	Исполнитель, в период действия договора, организует за свой счет повышение квалификации (не реже 1 раза в 5 лет) в лицензированных учреждениях, персонала, силами которого оказывает услуги по тушению пожаров на объектах защиты Заказчика. Исполнитель исходящим письмом на адрес Заказчика направляет надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающие прохождение персоналом повышения квалификации, для соблюдения условий лицензирования.	В соответствии с приказом Исполнителя о направлении работников, оказывающих услуги по договору на повышение квалификации по должности, по профессии.
10.	Участие персонала Исполнителя в отработке ПЛАРН и учениях по ликвидации аварий на объектах защиты Заказчика.	Персонал дежурного караула Исполнителя на пожарном автомобиле с огнетушителями веществами, пожарным оборудованием, инструментом, снаряжением принимает участие в учениях и отработках ПЛАРН, ликвидации аварийных ситуаций, организуемых Исполнителем на охраняемых объектах защиты в части действий по тушению условных пожаров.	Согласно графика отработки ПЛАРН Заказчика. Согласно плана проведения учений Заказчика.
11.	Разработка документов предварительного планирования действий по тушению пожаров.	Исполнитель, руководствуясь Приказ МЧС России от 25 октября 2017 г. №467 «Об утверждении Положения о пожарно-спасательных гарнизонах» и Методическими рекомендациями по составлению планов тушения пожаров и карточек тушения пожаров (Письмо МЧС РФ от 1 марта 2013 года N 43-956-18), в части касающейся, разрабатывает в течение месяца с начала действия договора, План разработки и корректировки планов тушения пожаров и (или) карточек тушения пожаров на объекты защиты Заказчика и согласовывает его с Исполнителем. В течение срока действия договора выполняет разработку (корректировку) планов тушения пожаров и карточек тушения пожаров на объекты защиты Заказчика и по завершении срока действия Договора передает их Заказчику.	В объеме и в сроки установленные Планом разработки, корректировки планов тушения пожара и карточек тушения пожара.
12.	Изучение и отработка документов предварительного планирования персонала Исполнителя.	Исполнитель, руководствуясь Приказом МЧС России от 26 октября 2017 г. №472 «Об утверждении Порядка подготовки личного состава пожарной охраны», и на основании разработанного Плана разработки и корректировки планов тушения пожаров и (или) карточек тушения пожаров на объекты защиты Заказчика, разрабатывает в течение месяца с начала действия Договора, и согласовывает с Заказчиком План изучения и отработки документов предварительного планирования персонала дежурных караулов подразделения Исполнителя по охране объектов защиты Заказчика от пожаров. Исполнитель организует изучение и отработку документов предварительного планирования персоналом дежурных караулов согласно разработанного Плана персоналом дежурных караулов подразделения Исполнителя по охране объектов защиты, с изучением планировки объектов, особенностей проездов, подъездов к объектам защиты, расположением наружных источников водоснабжения, проведение практической тренировки по развешиванию оборудования, инструмента и снаряжения для тушения возгорания.	В объеме и сроки, установленные Планом изучения и отработки документов предварительного планирования персоналом дежурных караулов подразделения Исполнителя по охране объектов защиты Заказчика от пожаров.

13.	Тушение пожаров на территории и объектах защиты Заказчика.	<p>Исполнитель обеспечивает прибытие персонала, осуществляющего охрану объектов защиты Заказчика от пожаров, в составе дежурного караула на пожарном автомобиле на пожарном автомобиле с огнетушителями, пожарным оборудованием, инструментом, снаряжением на объект защиты Заказчика, с которого поступило сообщение о пожаре или сигнал пожарной автоматики, в течение времени, не превышающего 3 минут от момента поступления сообщения или срабатывания системы пожарной автоматики.</p> <p>Исполнитель организует тушение пожаров на территории и объектах Заказчика силами персонала, осуществляющего охрану объектов защиты Заказчика от пожаров, руководствуясь Приказом МЧС России от 16 октября 2017 г. №444 «Об утверждении Боевого устава подразделений пожарной охраны, определяющего порядок организации тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ» и иными регламентирующими тушение пожаров документами МЧС (в том числе методическими рекомендациями по тушению пожаров и т.д.). Если на дежурстве находится дежурный караул в составе одного отделения пожарной охраны на пожарном автомобиле, то Исполнителю запрещается направлять дежурный караул на пожарном автомобиле на тушение пожара за пределы охраняемых объектов Заказчика, если между Заказчиком и руководителем территориального гарнизона пожарной охраны ФПС ГПС МЧС РФ не заключено, в рамках действующего Договора, соглашение о привлечении дежурного караула Исполнителя к тушению пожаров за территорией охраняемых объектов Заказчика, с определением подрайона выезда, порядка выезда за пределы охраняемых объектов и незамедлительного убытия с места пожара, при возникновении пожара на охраняемых объектах Заказчика.</p>	С момента получения сообщения о пожаре от работников Заказчика или сигнала пожарной автоматики на объектах, заказчик до ликвидации пожара.
14.	Участие в ликвидации аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах защиты Заказчика.	<p>Исполнитель обеспечивает прибытие персонала, осуществляющего охрану объектов защиты Заказчика от пожаров, в составе дежурного караула на пожарном автомобиле на пожарном автомобиле с огнетушителями, пожарным оборудованием, инструментом, снаряжением на объект защиты Заказчика, с которого поступило сообщение об аварии или чрезвычайной ситуации, в течение времени, не превышающего 3 минут от момента поступления сообщения о возникновении аварии или чрезвычайной ситуации на объектах защиты Заказчика. Персонал Исполнителя на пожарном автомобиле, с огнетушителями, инструментом, оборудованием, инструментом и снаряжением осуществляет на объекте защиты или территории Заказчика под руководством руководителя ликвидации аварии, чрезвычайной ситуации на объекте защиты Заказчика работы по тушению пожара или дежурство в местах, в которых возможно возникновение пожара, возгорания.</p>	С момента получения сообщения о пожаре от работников Заказчика или сигнала пожарной автоматики на объектах, заказчик до ликвидации пожара.
15.	Организация наблюдения за противопожарным состоянием объектов защиты в рабочие дни в дневное время	<p>Осуществляется путем обхода объекта защиты Заказчика персоналом Исполнителя, выполняющим трудовую функцию по противопожарной профилактике объектов защиты Заказчика (далее - специалист по противопожарной профилактике).</p> <p>Маршрут дневного дозора № 1: Цеха № 2, 3, 4, ЛКК, котельная № 2, ТЭЦ малой мощности, ГПП, бомбоубежище №143, ПЧ-9, нагнетательная, склад цеха № 15, УПФР, ГРУ, пути отстоя железнодорожных вагонов, объекты охраны и прилегающая к этим цехам территория.</p> <p>Маршрут дневного дозора № 2: Цеха №№ 1, 5, 11, 12, 13, 14, 17, 20, ТП-1, ТП-5, компрессорная, участок пескоструйки, 15 (котельные № 1,3, ТФК), ОУиХТМЦ (все склады), бомбоубежище №141 и №142, филиал столовой, корпус № 41, ЛОС, объекты охраны и прилегающая к этим цехам территория.</p> <p>В ходе осуществления дозора проверяется соблюдение требований Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «О</p>	Ежедневно, в рабочие дни один дозор в период с 8:00 до 17:00.

		<p>противопожарном режиме».</p> <p>По результатам дозора руководитель подразделения Исполнителя по охране объектов защиты Заказчика направляет в адрес должностного лица Заказчика - Директора Омской производственной площадки на бумажном носителе или по электронной почте информацию о выявленных на объектах защиты нарушениях Правил противопожарного режима в РФ.</p>	
16.	<p>Организация наблюдения за противопожарным состоянием объектов защиты в рабочие дни в ночное время, в праздничные и выходные дни.</p>	<p>Осуществляется путем объезда объектов защиты Заказчика персонала Исполнителя в составе отделения пожарной охраны на пожарном автомобиле, под руководством начальника дежурного караула.</p> <p>Маршрут ночного дозора, дозора в праздничные и выходные дни:</p> <p>Котельная №2, цех №2, эстакада слива цеха №4, резервуарный парк цеха №4, цех №3, цех №1, цех №5, материальный склад, цех №13, цех №14, цех №12, склад оборудования, цех №11, котельная №3, котельная №1, цех №20.</p> <p>По результатам дозора руководитель подразделения Исполнителя по охране объектов защиты Заказчика направляет в адрес должностного лица Заказчика - Директора Омской производственной площадки на бумажном носителе или по электронной почте информацию о выявленных на объектах защиты нарушениях Правил противопожарного режима в РФ.</p>	<p>Ежедневно, в рабочие дни ночью один дозор в период с 22:00 до 06:00.</p> <p>В праздничные и выходные дни: дневной дозор в период с 8:00 до 17:00. ночной дозор в период с 22:00 до 06:00.</p>
17.	<p>Участие в комплексных проверках состояния охраны труда, промышленной пожарной и экологической безопасности подразделений Омской производственной площадки (в части охраняемых объектов защиты Заказчика).</p>	<p>Осуществляется специалистами по противопожарной профилактике Исполнителя, путем обследования, в составе комиссии, осуществляющей комплексную проверку, объектов защиты Заказчика, на соответствие требованиям пожарной безопасности, установленным следующими нормативными документами РФ:</p> <p>Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ;</p> <p>Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «О противопожарном режиме»;</p>	<p>Согласно графика комплексных проверок состояния охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности Заказчика.</p>
18.	<p>Осуществление контроля исполнения приказов, распоряжений Заказчика о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты Заказчика.</p>	<p>Заказчик направляет на бумажном носителе или в формате pdf по электронной почте копии Приказов, распоряжений в адрес руководителя подразделения Исполнителя по охране объектов защиты Заказчика.</p> <p>Лица, указанные в п. 15, 16 настоящего Перечня услуг в области пожарной безопасности, в период осуществления мероприятий по наблюдению за противопожарным состоянием объектов защиты (п. 15, 16 настоящего Перечня услуг в области пожарной безопасности) осуществляют контроль исполнения Приказов, распоряжений Заказчика руководителями подразделений Заказчика на охраняемых от пожара объектах защиты. Результаты контроля приобщают к информации о выявленных на объектах защиты нарушениях Правил противопожарного режима в РФ, которую согласно требований п. 15, 16 настоящего Перечня услуг в области пожарной безопасности, руководитель подразделения Исполнителя по охране объектов защиты Заказчика направляет в адрес должностного лица Заказчика - Директора Омской производственной площадки на бумажном носителе или по электронной почте.</p>	<p>В объеме поступивших в адрес Исполнителя копии Приказов, распоряжений Заказчика, в сроки – не позднее двух рабочих дней с установленных в поступивших копиях Приказов, распоряжений Заказчика сроков исполнения мероприятий по пожарной безопасности.</p>
19.	<p>Согласование нарядов-допусков на проведение огневых работ.</p>	<p>В соответствии с действующей инструкцией Заказчика регламентирующей порядок проведения огневых работ.</p> <p>Согласующим лицом Исполнителя может выступать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Руководитель подразделения Исполнителя по охране объектов защиты Заказчика; - Заместитель руководителя подразделения Исполнителя по охране объектов защиты Заказчика; 	<p>В период действия договора, ежедневно, в объеме нарядов-допусков, поступивших на согласование.</p>

20.	Контроль проведения огневых работ.	<p>- Начальник дежурного караула подразделения Исполнителя по охране объектов защиты Заказчика;</p> <p>- Специалист по противопожарной профилактике Исполнителя.</p> <p>В процессе осмотра необходимо проверить выполнение противопожарных мероприятий, указанных в наряде-допуске, и, при необходимости, определить дополнительные меры пожарной безопасности, и потребовать их выполнения.</p> <p>Контроль соблюдения требований пожарной безопасности РФ, требований действующей инструкции Заказчика регламентирующей порядок проведения огневых работ, противопожарных мероприятий, указанных в наряде-допуске, осуществляется на постоянной основе.</p> <p>Информация о соблюдении требований пожарной безопасности при проведении огневых работ осуществляется по запросу, переданному по средствам электронной почты, должностных лиц Заказчика:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Директора Омской производственной площадки; - Технического директора; - Начальника отдела ГО и ЧС; - Ведущего специалиста по пожарной профилактике отдела ГО и ЧС. <p>Контроль осуществляется путем обследования места проведения огневых работ. Контроль могут осуществлять:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Руководитель подразделения Исполнителя по охране объектов защиты Заказчика; - Заместитель руководителя подразделения Исполнителя по охране объектов защиты Заказчика; - Специалисты по противопожарной профилактике Исполнителя, - Начальник дежурного караула - подразделения Исполнителя по охране объектов защиты Заказчика путем выезда в составе дежурного караула на пожарном автомобиле на объект, или в период патрулирования территории Заказчика. 	В период действия договора, по запросу должностных лиц Заказчика
21.	Дежурство на месте проведения огневых работ.	<p>Дежурство персонала Исполнителя в составе подразделения пожарной охраны на пожарном автомобиле, под руководством начальника дежурного караула осуществляется по запросу начальника цеха.</p>	В период действия договора, в объеме запросов должностного лица Заказчика
22.	Осуществление противопожарной пропаганды на объектах защиты Заказчика.	<p>Специалисты по противопожарной профилактике Исполнителя подготавливают и размещают информационные листовки с информацией о противопожарной обстановке в Омской области, пожарах на промышленных предприятиях РФ, новых нормативных требованиях РФ в области пожарной безопасности, о необходимости соблюдения требований противопожарной безопасности на производстве, в объеме не менее один лист бумаги размером А4 на информационных стендах подразделения Заказчика</p>	Ежемесячно в период действия договора на информационных стендах.
23.	Анализ противопожарного состояния объектов защиты Заказчика.	<p>Специалисты по противопожарной профилактике Исполнителя подготавливают, а руководитель подразделения по охране объектов защиты Исполнителя направляет на бумажном носителе в адрес Заказчика Анализ противопожарного состояния объектов защиты Заказчика, отражающий следующие вопросы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Работа, проведенная Исполнителем за отчетный период на объектах Заказчика (количество выездов дежурных караулов на пожары, учения, сигналы пожарной автоматики, контроль проведения огневых работ, и другие мероприятия согласного настоящего Перечня услуг в области пожарной безопасности, оказываемых Исполнителем Заказчику) 2. Нарушения требований пожарной безопасности, выявленные при проведении наблюдения за противопожарным состоянием объектов защиты, в период участия в комплексных проверках состояния охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности 	С периодичностью один раз в полугодие.

		<p>подразделений Омской производственной площадки, устраненные руководителями подразделений Заказчика.</p> <p>3. Рекомендуемые мероприятия по повышению уровня противопожарной защиты объекта.</p>	
24.	<p>Участие в проверке Заказчиком работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, пожарные водоемы).</p>	<p>Руководитель подразделения по охране объектов защиты Исполнителя, силами дежурного караула, с применением пожарной техники и пожарного оборудования, снаряжения, инвентаря оказывает помощь Заказчику в проведении проверки наружного противопожарного водоснабжения, выполнением следующих действий:</p> <ul style="list-style-type: none"> - открытие, закрытие крышек пожарных гидрантов, - установка на пожарные гидранты пожарной колонки; - открытие, закрытие клапана пожарного гидранта; - забор воды из пожарных водоемов пожарным автомобилем, в местах установки пожарных автомашин, обозначенных специальным знаком пожарной безопасности. <p>Руководитель подразделения по охране объектов защиты Исполнителя принимает участие в работе комиссии по проверке работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, пожарные водоемы), подписывает (в качестве члена комиссии) акт проверки работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения, по устанавливаемой приказом Заказчика форме.</p>	<p>С периодичностью один раз в полугодие, в сроки и объеме, указанные в Приказе Заказчика о проверке работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения.</p>
25.	<p>Участие в проверке Заказчиком работоспособности источников внутреннего противопожарного водоснабжения.</p>	<p>Руководитель подразделения по охране объектов защиты Исполнителя, силами дежурного караула, с применением пожарной техники и пожарного оборудования, снаряжения, инвентаря оказывает помощь Заказчику в проведении проверки внутреннего противопожарного водоснабжения, выполнением следующих действий:</p> <ol style="list-style-type: none"> а) проверка работоспособности внутреннего противопожарного водопровода в соответствии с «Методикой испытаний внутреннего противопожарного водопровода», разработанной ФГБУ ВНИИПО МЧС России, с внесением записи в Журнал учета систем противопожарной защиты; б) проверка исправности пожарных клапанов внутренних пожарных кранов в соответствии с «Методикой испытаний внутреннего противопожарного водопровода», разработанной ФГБУ ВНИИПО МЧС России; в) проверка укомплектованности пожарных кранов пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями, с внесением записи в Журнал учета систем противопожарной защиты. г) испытание пожарных рукавов внутренних пожарных кранов в соответствии с паспортами на пожарные рукава и (или) «Методическим руководством по организации и порядку эксплуатации пожарных рукавов», разработанной ФГБУ ВНИИПО МЧС России; д) перекатка пожарных рукавов внутренних пожарных кранов, с внесением записи в Журнал учета систем противопожарной защиты; е) опломбирование пожарных кранов после проверки. <p>Руководитель подразделения по охране объектов защиты Исполнителя принимает участие в работе комиссии по проверке работоспособности источников внутреннего противопожарного водоснабжения (внутренних пожарных кранов), подписывает (в качестве члена комиссии) акт проверки работоспособности источников внутреннего противопожарного водоснабжения, по устанавливаемой приказом Заказчика форме.</p>	<p>Мероприятия: а), б), в), с периодичностью один раз в полугодие, в сроки и объеме, указанные в Приказе Заказчика о проверке работоспособности внутреннего противопожарного водоснабжения.</p> <p>Мероприятия: г), д), с периодичностью один раз в год, в сроки и объеме, указанные в Приказе Заказчика о проверке работоспособности источников</p>

<p>26. Участие в проверках работоспособности систем противопожарной защиты объектов защиты Заказчика (автоматических установок пожарной сигнализации, автоматических установок пожарной сигнализации, автоматических установок оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре).</p>	<p>Осуществляется специалистами по противопожарной профилактике Исполнителя, путем проверки работоспособности систем противопожарной защиты объектов защиты Заказчика (автоматических установок пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре), в составе комиссии Заказчика, в соответствии с инструкцией по эксплуатации системы противопожарной защиты, разработанной изготовителем системы, и (или) регламентом технического обслуживания систем противопожарной защиты Заказчика.</p>	<p>Согласно графику работоспособности противопожарной защиты Заказчика. проверки систем</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

**Минимальная численность работников,
силами, которых контрагент оказывает услуги**

№ п/п	Должность / трудовая функция	Количество работников, чел.
1.	Начальник пожарной части	1
2.	Заместитель начальника пожарной части	1
3.	Начальник караула	4
4.	Командир отделения	4
5.	Пожарный	9
6.	Водитель пожарного автомобиля	5
7.	Диспетчер	4
8.	Специалист по противопожарной профилактике	2