

Утверждаю
Технический директор
ВФ Омсктехуглерода ООО
Мещеряков Д. А.
« 07 » 03 20 25 г.

Дефектная ведомость ВФ-00000028 от 07.03.2025

Наименование: Текущий ремонт установки по произв т/угл Тех поток №4 Инв.№00005020 Цех №1.

Ремонт задвижки Ду1000 Ру4 на трубопроводе остаточного газа. Останов завода

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Установка по произв т/угл (Инв.№ 01.00005020)								
1	Демонтаж арматуры фланцевой Ду1000 давлением до 0,4МПа для повторного использования, с электроприводом, масса 1шт – 1085кг на трубопроводе Ø1020x12мм на открытой площадке	шт	1	Подрядчик				

6 Па -

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Монтаж арматуры фланцевой Ду1000 давлением до 0,4МПа, с электроприводом, масса 1шт – 1085кг на трубопроводе Ø1020x12мм на открытой площадке ✓	шт	1 ✓	Подрядчик	Набивка АС 25x25 Болт М27х120 Гайка М 27	кг кг кг	7 20 4	

Общий раздел для доп.информации:

При производстве всех работ, указанных в данной дефектной ведомости используется материал заказчика.

При производстве работ, указанных в данной дефектной ведомости, пропан и кислород используется подрядчика.

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в пределах цеха по производству технического углерода с действующим технологическим оборудованием во вредных условиях

Лист согласований:

И.о. главного механика

Ведущий инженер по ремонту технологического

Начальник цеха №1

Старший мастер по ремонту технологического оборудования цеха №1

 Гуляс И. А. ✓
 Камнев А. В. ✓
 Сискевич И. А. ✓
 Балашов В. С. ✓

6 мая

