

Утверждаю

И.О. Технический директор

ВФ ООО "Омсктехуглерод"

С.И. О.В. Ефимов Мещеряков Д. А.

«___»_____2025г.

Дефектная ведомость ВФ-00000038 от 11.03.2025

Наименование: Текущий ремонт установки по произв т/уг Тех поток №7, инв.№00005115, Цех №2. Ремонт коренной задвижки по ХОВ на реактор №71. Останов завода.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Демонтаж задвижки фланцевой Ду50 Ру40 в металлолом на линии ХОВ реактор№71.масса 1 шт.-0,016тн, на открытой площадке на высоте 6 м в монтажном поясе	шт	1	Подрядчик				
2	Монтаж задвижки фланцевой Ду50 Ру40 линии ХОВ на реактор№71.масса 1 шт.-0,016тн, на открытой площадке на высоте 6 м в монтажном поясе	шт	1	Подрядчик	Задвижка Ду50 Ру40	шт	1	
					Набивка АС 25х25	кг	1,5	
					Болт М16х70	кг	3	
					Гайка М 16	кг	0,5	

3	Установка и разборка наружных инвентарных лесов трубчатых для монтажных работ, высотой 6 м	м2	10	Подрядчик				
---	--	----	----	-----------	--	--	--	--

1. При производстве всех работ, указанных в данной дефектной ведомости используется материал заказчика.
2. При производстве работ, указанных в данной дефектной ведомости, пропан и кислород используется подрядчика.
3. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в пределах цеха по производству технического углерода с действующим технологическим оборудованием во вредных условиях.

Лист согласований:

Начальник цеха №2

И.о Главного механика

Ведущий инженер ОГМ

Старший мастер по ремонту технологического оборудования цеха №2

Тишковский В. П.

 Гуляс И.А.

 Камнев А.В.

Зинченко А. А.