

Утверждаю
4.0. Технический директор
ВФ ООО "Омсктехуглерод"
ЕИ Мещеряков Д. А. Еришов О. В.
«___» _____ 2025г. 30.05.2025г.

Дефектная ведомость ВФ-00000033 от 11.03.2025

Наименование: Текущий ремонт оборудования промыш установки 3, инв.№00005116, Цех №2. Технологический поток №1.
Ремонт коренной задвижки по природному газу. Останов завода.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Демонтаж арматуры фланцевой Ду150 Ру16 в металлолом по природному газу, масса 1 шт.-0,092тн, на открытой площадке.	шт	1	Подрядчик				
2	Монтаж арматуры фланцевой Ду150 Ру16 по природному газу, масса 1 шт.-0,092тн, на открытой площадке.	шт	1	Подрядчик	Задвижка Ду150 Ру16 Набивка АС 25х25 Болт М16х90 Гайка М 16	шт кг кг кг	1 1,5 3,5 0,8	

Общий раздел для доп.информации:

1. При производстве всех работ, указанных в данной дефектной ведомости используется материал заказчика.
2. При производстве работ, указанных в данной дефектной ведомости, пропан и кислород используется подрядчика.
3. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в пределах цеха по производству технического углерода с действующим технологическим оборудованием во вредных условиях.

Лист согласований:

Начальник цеха №2

И.о. Главного механика

Ведущий инженер ОГМ

Старший мастер по ремонту технологического оборудования цеха №2

Тишковский В. П.
Гуляс И.А.
Камнев А.В.
Зинченко А. А.

Маш. м. Бураганова Р.И. Камнев Н.И. 24.05.2025г.